

Znak: DIN-ZP.271.1.7.2013

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa drogi gminnej nr 293842K Remiza – Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chelmiec – Naszacowice w m. Stadła”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na „Przebudowa drogi gminnej nr 293842K Remiza – Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chelmiec – Naszacowice w m. Stadła” Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualnie zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów wykonanych z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym pod warunkiem, że materiał równoważny będzie zgodny z PN-EN 40-7.

Niniejsze pismo jest integralną częścią SIWZ.