

Znak: DIN-ZP.271.1.5.2014

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „PROJEKT I BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na „*PROJEKT I BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY PODEGRODZIE*” Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

PYTANIE 1

Zamawiający w wyjaśnieniach do SIWZ z dnia 11.04.2014 r. udzielił odpowiedzi na pytania oferentów.

Pytanie nr 1 dotyczyło badań, raportów wykonywanych przez Jednostkę Notyfikowaną i potwierdzające zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 (badania: wodoszczelność, trwałość, skuteczność oczyszczania, wytrzymałość i wymiary) mają obejmować całą oczyszczalnię (wszystkie elementy jako całość tzn. osadnik, bioreaktor itd.) i potwierdzać wykonanie badań typu zgodnie z PN-EN 12566-3+A1:2009.

Natomiast pytanie nr 7 – Czy Zamawiający dopuszcza wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 12566-3 wykonane przez laboratorium akredytowane lub osobę prywatną, a tylko potwierdzone przez laboratorium notyfikowane?

Czy wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3 muszą być wykonane wyłącznie przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską?

Udzielone odpowiedzi na powyższe pytania dotyczące tego samego zagadnienia, SA rozbieżne i wzajemnie wykluczają się.

W związku z powyższym prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga aby badania i raporty były wykonane przez Jednostkę Notyfikowaną potwierdzającą zgodność z w/w normą raporty i badania na wodoszczelność, wytrzymałość konstrukcyjną, skuteczność oczyszczalnia, trwałość materiału oraz wszystkie elementy oczyszczalni jako całość tzn. osadnik, bioreaktor?

Czy Zamawiający dopuści również badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3 wykonane przez laboratorium akredytowane lub osobę prywatną?

ODPOWIEDŹ:

W związku z realizacją zadania, które będzie dofinansowane przez WFOŚiGW kompletne przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażone w reduktory biologiczne oferenci muszą przedstawić deklaracje zgodności z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 oraz wystawione przez notyfikowane w Komisji Europejskiej raporty z badań wyrobu potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach zgodności.

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią SIWZ.