

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Koło Krocza na Stolicę nr 293777 K w miejscowości Podegrodzie w km 0+380 – 0+385”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na „*Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej Koło Krocza na Stolicę nr 293777 K w miejscowości Podegrodzie w km 0+380 – 0+385*” Zamawiający Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na ww zadanie proszę o wyrażenie zgody na zmianę technologii wykonywania przepustów z elementów prefabrykowanych skrzynkowych na konstrukcję żelbetonową monolityczną wykonywaną na budowie o parametrach i nośności przyjętej w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę elementów prefabrykowanych na konstrukcję żelbetonową monolityczną wykonaną na budowie geometrii i nośności odpowiadającej projektowanym prefabrykatom pod następującymi warunkami:

- wybrany Wykonawca zobowiązany będzie opracować na własny koszt dokumentację projektową przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania przepustów, mostów i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji.

Niniejsze wyjaśnienia są integralną częścią SIWZ