

Podegrodzie, dn. 22.01.2015 r.

Znak: DIN-ZP.271.1.1.2015

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013” Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi (numeracja pytań jest obligatoryjnie ustalona przez Zamawiającego) oraz stosownie do art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

W przypadku Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu na wszystkie 5 części przetargu wymagania dotyczące wiedzy i doświadczenia sumują się czy też należy przedstawić roboty budowlane na każdą część z osobna?

Odpowiedź:

W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na kilka części zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby dla wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca miał możliwość wykazania tych samych umów/kontraktów dla różnych części bez ich sumowania.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający żąda załączenia kosztorysów do oferty? Jeżeli tak to w jakiej formie?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 15 na przedmiotowe zamówienie informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w ppkt. 15.1 lit. a):

„15.5. Zamawiający wymaga, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawił:

- a) kosztorys ofertowy uproszczony, o którym mowa w pkt 12.3. SIWZ (sporządzony w oparciu o załącznik nr 9 a, b, c, d, e, f - mający charakter informacyjny),”**

Z powyższego wynika zatem, że Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu. Kosztorys będzie wymagany przed podpisaniem umowy, a po wyborze oferty najkorzystniejszej. Należy jednak mieć na uwadze ppkt 12.3 SIWZ, w którym jest napisane:

„W ofercie należy podać cenę brutto (wynikającą z kosztorysu) oraz stawkę podatku VAT za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - danej części oraz ceny brutto za poszczególne elementy. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości.”

Podana więc na etapie składania oferty cena ofertowa brutto powinna wynikać z kosztorysu, który wymagany będzie jednak dopiero przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 3:

Zamawiający w dokumentacji określa wprost zastosowany w projekcie kolektor słoneczny. Zwracamy uwagę, że wymienione w projekcie parametry kolektora, są dokładnie przepisane z karty katalogowej producenta. Po zapoznaniu się z produktami dostawców i producentów dostępnych na rynku, stwierdzamy, że nie ma produktu, który spełniłby wszystkie parametry przytoczone w opisie. Działaniem takim, Zamawiający narusza art. 29 ust. 1, 2 i 3, Ustawy Prawa Zamówień Publicznych, mówiący o konieczności takiego opisanie przedmiotu zamówienia, który w sposób jednoznaczny opisywałby wymagania Zamawiającego, ale jednocześnie nie ograniczałby konkurencji i nie był sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji. Przyjęty przez Zamawiającego sposób opisanie kolektorów dopuszczalny jest w wyjątkowych sytuacjach, gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W przedmiotowym przetargu okoliczności uzasadniające opisanie konkretnego produktu i podanie wprost jego parametrów, nie mają miejsca, ponieważ przedmiot zamówienia stanowią standardowe wyroby, powszechnie dostępne, które można opisać za pomocą obiektywnych wskaźników, bez konieczności powoływania się na parametry konkretnego produktu. Z takim opisem parametrów Zamawiający nie powinien mieć żadnych problemów biorąc pod uwagę dużą ilość podstępowań związanych z instalacjami solarnymi, które w obecnym czasie są przeprowadzane w instytucjach publicznych, gdzie inni Zamawiający określają wymagania w dokumentacji, bez naruszania zasad uczciwej konkurencji. Takie postępowanie Zamawiającego narusza zasadę obiektywizmu i równego traktowania Wykonawców, ponieważ wszyscy, aby spełnić wymagania Zamawiającego musieliby zaoferować kolektory konkretnego producenta. Jak zdaniem Zamawiającego, w takiej sytuacji zapewniona jest zasada uczciwej konkurencji? Zgodnie z wyrokiem z dnia 22.07.2005 (UZP/ZO/0-1810/05) UZP orzekł „nie można mówić o zachowaniu zasad uczciwej konkurencji, jeżeli przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym nie ma znaczenia, że produkt ten nie został nazwany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić wykonawca musi dostarczyć jeden konkretny produkt”. Warto nadmienić, że zasada zachowania uczciwej konkurencji, nakazuje określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie pewnych minimalnych wymogów odpowiadających potrzebom Zamawiającego. Jednak potrzeby te nie mogą być równoznaczne, z tym, że Zamawiający chce uzyskać konkretny produkt, wskazanego producenta i tak formułuje parametry techniczne, aby całkowicie spełniał je ten jeden, konkretny produkt. W powyższym przypadku należy podkreślić, że specyfikacja została wprost przepisana z karty katalogowej produktu. Zgodnie z ustawą, należy oczywiście powiedzieć, że Zamawiający ma prawo do stawiania Wykonawcom, takich wymagań, co do parametrów urządzeń, aby móc otrzymać sprzęt, który najlepiej spełni oczekiwania. Nie może to jednak odbyć się kosztem wyeliminowania innych Wykonawców, którzy proponują urządzenia niespełniające, sztywno określonych wymogów Zamawiającego. Zapewnienie zasad uczciwej konkurencji, to także zapewnienie możliwości konkurowania produktami, co nakłada na Zamawiającego obowiązek określenia parametrów technicznych, tak, aby konkurencję stworzyć, a nie bezzasadnie ograniczać. Zamawiający powinien również wziąć pod uwagę coraz częściej wyrażane stanowisko organów UE, aby przedmiot zamówienia opisywać w sposób funkcjonalny, a nie tylko techniczny, tzn. ważniejsze powinno być, jakie funkcje ma spełniać przedmiot zamówienia, a nie

tylko, jakie parametry mają poszczególne elementy. Prosimy o podanie parametrów równoważnych dla proponowanych kolektorów. Parametrów, które mają dla Zamawiającego znaczenie, przy dążeniu do sprawnego działania instalacji. Jaki bowiem wpływ na działanie całej instalacji, będzie miała np. objętość cieczy, liczba rur absorbera, grubość ścianki rury absorbera, odstęp między rurami absorbera, wymiary gabarytowe obudowy, masa kolektora? Są to parametry charakteryzujące konkretny produkt, nie mają one przełożenia na realną pracę kolektora. Podane parametry nie są parametrami równoważnymi, które Zamawiający ma obowiązek określić przy postępowaniu, ale są określeniem konkretnego produktu, bez dopuszczenia odchylek od ujętych zapisów. Wnosimy o przedstawienie parametrów równoważnych dla kolektora słonecznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w zakresie kolektorów słonecznych. Rozwiązania równoważne winny spełniać niżej podane parametry techniczne, na podstawie których został opracowany projekt instalacji solarnej, zgodnie z Polską Normą PN-EN 12975-2 :

- 1) powierzchnia absorbera nie mniejsza niż 2 metry kwadratowe i nie większa niż 2,4 metry kwadratowe**
 $(2 \text{ m}^2 \leq A_A \leq 2,4 \text{ m}^2)$
- 2) efektywność kolektora przy zerowej stracie (z odniesieniem dla $\Delta T=0$) nie mniejsza niż 82%**
 $(\eta_0 \geq 82 \%)$
- 3) liniowy współczynnik straty ciepła a_1 nie większy niż 2,4**
 $(a_1 \leq 2,4)$
- 4) kwadratowy współczynnik straty ciepła a_2 nie większy niż 0,05**
 $(a_2 \leq 0,05)$
- 5) moc kolektora szczytowa (η_0 , $G=1000 \text{ Wm}^{-2}$) na jednostkę powierzchni absorbera nie mniejsza niż 1800W**
 $(Q_0 \geq 1,8 \text{ kW})$
- 6) moc kolektora chwilowa (η_{50} , $G=800 \text{ Wm}^{-2}$) na jednostkę powierzchni absorbera (z odniesieniem dla $\Delta T=50$) nie mniejsza niż 1000W**
 $(Q_{50} \geq 1,00 \text{ kW})$
- 7) grubość szyby solarnej nie mniejsza niż 4mm**

Parametry kolektorów powinny być potwierdzone sprawozdaniem z badań oraz Certyfikatem Jakościowym wydanym przez niezależną jednostkę Akredytowaną, dołączonymi do składanej oferty.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że kosztorysy ofertowe uproszczone, będą składane tylko przez Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa.

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 15 na przedmiotowe zamówienie informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione **po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w ppkt. 15.1 lit. a):**



„15.5. Zamawiający wymaga, aby **przed podpisaniem umowy** Wykonawca przedstawił:

- a) kosztorys ofertowy uproszczony, o którym mowa w pkt 12.3. SIWZ (sporządzony w oparciu o załącznik nr 9 a, b, c, d, e, f - mający charakter informacyjny).”

Zamawiający potwierdza zatem, iż kosztorys ofertowy będzie wymagany od wybranego wykonawcy przed podpisaniem umowy.

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie jakie przepływy należy przyjąć dla poszczególnych zaworów trójdrogowych, w każdej z instalacji.

Odpowiedź:

Informacje dot. strumienia objętości przepływu dla poszczególnych instalacji zawarte są w części obliczeniowej opisu technicznego.

Pytanie nr 6:

W przedmiarze robót dla budynku Urzędu Gminy Podegrodzie, znajdują się rury Mapress C-Stahl firmy Geberit, prosimy o określenie jakie rury równoważne dopuszczone są w tym względzie? W rozwiązaniu tej firmy występują bowiem, rury w płaszczu PP lub ocynkowane zewnętrznie. Prosimy o wskazanie jakie rodzaju należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź:

Ocynkowane zewnętrznie.

Pytanie nr 7:

W przedmiarze dla Urzędu Gminy, znajdują się grzejniki typu FKO, prosimy o wyjaśnienie, co oznacza takie określenie? Jakie cechy ma posiadać taki grzejnik?

Odpowiedź:

Proszę o przyjęcie typów grzejników z Projektu Budowlanego.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, to wszystkie dokumenty składane są pojedynczo, a jedynie w formularzu ofertowym należy określić, ile zadań obejmuje oferta.

Odpowiedź:

Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część nie musi składać dokumentów pojedynczo, przy czym:

- Wykonawca musi wykazać wiedzę i doświadczenie na realizację robót budowlanych na największą z części, na które składa ofertę,
- Wykonawca musi posiadać polisę jedną lub więcej (albo inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), która będzie opiewać na sumę kwot wskazanych w SIWZ ust. 5.1 pkt 4) ppkt a) lit.: aa), ba), ca), da) i ea) dla poszczególnych części zamówienia, których dotyczyć będzie jego oferta,
- Wykonawca może dysponować jednym kierownikiem budowy robót na kilka części zamówienia.



Pytanie nr 9:

W dokumentacji załączono tabele elementów scalonych, prosimy o wyjaśnienie w jakim celu? Czy te dokumenty mają być złożone wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 6.15 lit. b) na przedmiotowe zamówienie jakie dokumenty należy dołączyć do oferty:

„6.15. Ponadto do oferty należy dołączyć:

**b) tabela elementów scalonych wg załączonego wzoru (załącznik nr 13 a, b, c, d, e – odpowiednio dla każdej części)”.
Tabele elementów scalonych mają charakter informacyjny dla Zamawiającego o cenach w poszczególnych działach zamówienia.**

Tabele elementów scalonych mają charakter informacyjny dla Zamawiającego o cenach w poszczególnych działach zamówienia.

Pytanie nr 10:

W przedmiarach określono, że kolektor ma mieć powierzchnią 2,51m², w opisie znajduje się informacja, że kolektor ma posiadać powierzchnię brutto min. 2,38m². Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy powierzchnia 2,51m²? Czy ma być ona spełniona, czy wystarczy, że powierzchnia brutto będzie większa od 2,38m²?

Odpowiedź:

Powierzchnia absorbera nie mniejsza niż 2 metry kwadratowe i nie większa niż 2,4 metry kwadratowe ($2 \text{ m}^2 \leq A_A \leq 2,4 \text{ m}^2$).

Pytanie nr 11:

W STWiORB zamieszczono informację, że w budynku SP w Brzeznej należy zdemontować rurociągi wodociągowe i c.o. W przedmiarze uwzględniono demontaż rurociągów c.o., ale nie ma pozycji obejmującej demontaż rur wodociągowych, prosimy o uzupełnienie i określenie ile przewodów należy zdemontować.

Odpowiedź:

Przygotowanie c.w.u. realizowane było miejscowo za pośrednictwem elektrycznych podgrzewaczy przepływowych i pojemnościowych, należy do wyceny przyjąć podłączenie istniejących odbiorników ciepłej wody zgodnie z projektem.

Pytanie nr 12:

W przedmiarze SP Brzezna, znajduje się informacja, że należy zdemontować podgrzewacze elektryczne. Czy oznacza to, że w aktualnie w budynku nie ma instalacji c.w.u, a woda podgrzewana jest bezpośrednio przy punkcie poboru wody?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 13:

Jeśli w SP Brzezna nie ma instalacji c.w.u to prosimy o informację, czy zamieszczony przedmiar uwzględnia jej wykonanie w całym budynku?



Odpowiedź:

Zgodnie z projektem instalacji wodociągowej.

Pytanie nr 14:

Na rzucie piwnic, w zakresie instalacji solarnej w projekcie SP Brzezna, znajduje się tylko jedno naczynie przeponowe 35dm³, zgodnie ze schemat instalacji jest to naczynie solarne? Jednak w przedmiarze mowa jest o naczyniu solarnym o poj. 80dm³. Jakie zatem urządzenia należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

35 dm³ (naczynie solarne), 80 dm³ (zabezpieczenie c.w.u.).

Pytanie nr 15:

W przedmiarze SP Brzezna znajduje się naczynie wzbiornicze wodne, nie ma podanej jego pojemności, ani nie jest ono uwzględnione na schemacie. Prosimy o podanie gdzie ma być wpięte naczynia wodne i jaką ma mieć pojemność.

Odpowiedź:

80 dm³ (wpięcie przed podgrzewaczem).

Pytanie nr 16:

Na rzucie instalacji solarnej w piwnicy w SP Brzezna, nie ma zaznaczonego naczynia solarnego wzbiorniczego 80 dm³. Prosimy o wskazanie, gdzie ma być ono zamontowane.

Odpowiedź:

Jak w punkcie 14, naczynie należy zamontować w pobliżu podgrzewacza.

Pytanie nr 17:

Prosimy o podanie parametrów pompy rozładowania zbiornika buforowego dla instalacji SP Brzezna.

Odpowiedź:

Wydajność: 1,5 m³/h, ciśnienie dyspozycyjne ok. 25 kPa.

Pytanie nr 18:

Czy przewody prowadzone w podwieszeniu mają wszędzie być obudowane płytami gk?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 19:

Prosimy o potwierdzenie, że przewodu c.o. mają być prowadzone natynkowo.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 20:

Na schemacie zamieszczono informację, że w ramach modernizacji należy wymienić istniejące naczynie wzbiornicze, na naczynie cwu o poj. 60l, natomiast w przedmiarze nie ma pozycji uwzględniającej tę pracę, prosimy o uzupełnienie.



Odpowiedź:

Proszę o przyjęcie wbudowania naczynia do oferty.

Pytanie nr 21:

W projekcie budowlanym znajduje się opis robót wentylacyjnych oraz cwu i kanalizacyjnych dla Urzędu Gminy Podegrodzie. W przedmiarze nie ma pozycji związanych z tymi robotami. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem.

Pytanie nr 22:

Prosimy o zamówienie, że w ramach równoważności Zamawiający dopuści do zastosowania kolektor spełniający wymagania dotyczące jedynie powierzchni brutto, apertury i absorbera.

Uzasadnienie:

Przedstawienie przez Zamawiającego szczegółowych parametrów budowy kolektora słonecznego jak: pojemność cieczowa, budowa absorbera (ilość rur, średnica rur, grubości ścianki rur, odstępy między rurami) a także wymiary gabarytowe obudowy, narusza zasady uczciwej konkurencji, powodując, że możliwym do spełniania wszystkich parametrów jest jedynie jeden kolektor, na którym bazował autor dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w zakresie kolektorów słonecznych. Rozwiązania równoważne winny spełniać niżej podane parametry techniczne, na podstawie których został opracowany projekt instalacji solarnej, zgodnie z Polską Normą PN-EN 12975-2 :

- 1) powierzchnia absorbera nie mniejsza niż 2 metry kwadratowe i nie większa niż 2,4 metry kwadratowe
($2 \text{ m}^2 \leq A_A \leq 2,4 \text{ m}^2$)**
- 2) efektywność kolektora przy zerowej stracie (z odniesieniem dla $\Delta T=0$) nie mniejsza niż 82%
($\eta_0 \geq 82 \%$)**
- 3) liniowy współczynnik straty ciepła a_1 nie większy niż 2,4
($a_1 \leq 2,4$)**
- 4) kwadratowy współczynnik straty ciepła a_2 nie większy niż 0,05
($a_2 \leq 0,05$)**
- 5) moc kolektora szczytowa (η_0 , $G=1000 \text{ Wm}^{-2}$) na jednostkę powierzchni absorbera nie mniejsza niż 1800W ($Q_0 \geq 1,8 \text{ kW}$)**
- 6) moc kolektora chwilowa (η_{50} , $G=800 \text{ Wm}^{-2}$) na jednostkę powierzchni absorbera (z odniesieniem dla $\Delta T=50$) nie mniejsza niż 1000W
($Q_{50} \geq 1,00 \text{ kW}$)**



Parametry kolektorów powinny być potwierdzone sprawozdaniem z badań oraz Certyfikatem Jakościowym wydanym przez niezależną jednostkę Akredytowaną, dołączonymi do składanej oferty.

Pytanie nr 23:

Prosimy o wykreślenie parametru dotyczącego wagi kolektora, jako nieadekwatnego do przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie:

Parametr wagi kolektora słonecznego nie wpływa na jego pracę jak również efekt pracy całej instalacji, natomiast jest ograniczającym wymogiem ze względu na zastosowanie równoważnych produktów.

Odpowiedź:

Waga kolektora nieistotna do przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 24:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach równoważności, zamawiający dopuści do zastosowania kolektor z grubością szyby solarnej min. 3 mm, która jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, w tym gradobicie.

Odpowiedź:

Grubość szyby solarnej nie mniejsza niż 4mm.

Pytanie nr 25:

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach równoważności Zamawiający dopuści do zastosowania kolektor z absorberem wykonanym z płyty aluminiowej o grubości gwarantującej poprawną pracę kolektora słonecznego.

Odpowiedź:

Zaprojektowano kolektor z płytą miedzianą.

Pytanie nr 26:

We względu na złożoność tematu, obszerny zakres robót na kilku budynkach, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Umożliwi to Wykonawcom przygotowanie rzetelnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 30.01.2015 r.

Pytanie nr 27:

I Szkoła Podstawowa w Brzeznej

1) W przedmiarze podano 2 zawory bezpieczeństwa. Natomiast w projekcie budowlanym nie ma o nich mowy. Czy należy je zamontować, jeżeli tak to prosimy o podanie typu?

Odpowiedź:

Tak, zawory 2115 SYR $\frac{3}{4}$ ciśnienie 6,0 bar.

2) W przedmiarze nie uwzględniono pompy cyrkulacyjnej natomiast w projekcie budowlanym jest ona na schemacie pod nr 23. Czy należy ją uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:



Tak.

3) Rozbieżności pomiędzy typem grzejników w przedmiarze i projekcie budowlanym. Czy wycenić należy zgodnie z projektem czy przedmiarem?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem.

4) Proszę o podanie typu pompy rozładowania zbiornika buforowego na obieg grzejnikowy.

Odpowiedź:

Np. 25Poe60C.

Pytanie nr 28:

III Szkoła Podstawowa w Olszance

1) Proszę o podanie typu pompy rozładowania zbiornika buforowego na obieg grzejnikowy.

Odpowiedź:

Np. 25Poe60C.

2) Rozbieżności pomiędzy ilością i typem grzejników na przedmiarze i projekcie budowlanym. Czy do oferty należy kierować się projektem czy przedmiarem?

Odpowiedź:

Projektem Budowlanym.

3) W przedmiarze podano zawór bezpieczeństwa. Natomiast w projekcie budowlanym nie ma o nim mowy. Czy go uwzględnić, prosimy o sprecyzowanie?

Odpowiedź:

Tak, zawór 2115 SYR $\frac{3}{4}$ ciśnienie 6,0 bar.

Pytanie nr 29:

V Urząd Gminy w Podegrodziu

1) W przedmiarze uwzględniono pompę cyrkulacyjną, o której w projekcie budowlanym nie ma mowy. Jeżeli pompa ma być uwzględniona proszę o podanie typu.

Odpowiedź:

Np. 25PW40C.

2) Rozbieżności pomiędzy ilością i typem grzejników w przedmiarze i projekcie budowlanym.

W przedmiarze podano 62 grzejniki do zamontowania natomiast w projekcie zaznaczono 68 szt.!!!! Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Proszę o przyjęcie grzejników z projektu Budowlanego.

Pytanie nr 30:

Pytanie do wszystkich obiektów:

1) Prosimy o sprecyzowanie powierzchni zaprojektowanych kolektorów. W projekcie podano pow. brutto 2,38 m² a w przedmiarach 2,51 m².

Odpowiedź:

Powierzchnia z Projektu Budowlanego.

- 2) Czy należy dostarczyć pompę do napełnienia instalacji solarnej dla każdego obiektu, czy należy tylko wycenić samo napełnienie (robocizna)? W projektach ponadto zaprojektowano zbiorniki na glikol przy zaworze bezpieczeństwa. Czy należy je wycenić.

Odpowiedź:

Nie ma konieczności wbudowania pompy do napełniania, należy wycenić samo napełnianie. Należy wycenić zbiorniki na glikol.

- 3) Istnieją również różnice pomiędzy ilością i średnicą rur w projektach i przedmiarach oraz różnice grubości i ilości izolacji. Czy należy kierować się projektem czy przedmiarem?

Odpowiedź:

Projektem Budowlanym.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:

- 1) w pkt. 5.1. ppkt. 2) lit. a) SIWZ zostaje dodany zapis:**

„W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na kilka części zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby dla wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca miał możliwość wykazania tych samych umów/kontraktów dla różnych części bez ich sumowania.”

- 2) w pkt. 5.1 ppkt. 3) lit. a) SIWZ zostaje dodany zapis:**

„W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część Wykonawca może dysponować jednym kierownikiem budowy”.

- 3) w pkt. 5.1 ppkt. 4) lit a) SIWZ zostaje dodany zapis:**

„Jeżeli Wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia może przedstawić jedną lub więcej polis (albo inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) opiewających na łączną sumę wskazanych kwot.”

- 4) pkt. 8.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu **30.01.2015 r.** o godz. **9⁰⁰**.”

- 5) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia **30.01.2015 r.**”

- 6) pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć w **Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie**, w terminie do dnia **29.01.2015 r.**, do godziny **9⁰⁰**”

- 7) pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Oferta złożona po terminie tj. dnia **30.01.2015 r.** po godzinie **9⁰⁰** zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.”

- 8) pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:**

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

- Nazwa i adres Wykonawcy



- Nazwa i adres Zamawiającego – **Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248**
- **Oferta na Przetarg – „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013”**
- **„UWAGA: nie otwierać przed 30.01.2015 r. godziną 9³⁰”**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

9) pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 15** w dniu **30.01.2015 r.** o godzinie **9³⁰**.”

Zamawiający Gmina Podegrodzie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert do 30.01.2015 r.**

Zamawiający Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia 30.01.2015 r., godz. 9.00.

Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.