

Podegrodzie, dn. 28.01.2015 r.

Znak: DIN-ZP.271.1.1.2015

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013” Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi (numeracja pytań jest obligatoryjnie ustalona przez Zamawiającego) oraz stosownie do art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie sprzeczności dotyczącej odpowiedzi na pytanie nr 21 tj.:

" Pytanie nr 21:

W projekcie budowlanym znajduje się opis robót wentylacyjnych oraz cwu i kanalizacyjnych dla Urzędu Gminy Podegrodzie. W przedmiarze nie ma pozycji związanych z tymi robotami. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem."

Natomiast zapis w SIWZie mówi wyraźnie iż:

"Część nr V – „Ograniczenie zużycia energii poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu”

Zamówienie obejmuje wykonanie:

- a) instalacji solarnej,
- b) instalacji centralnego ogrzewania."

Gdyby w przetargu istniała konieczność przedstawienia oferty na wykonanie robót wentylacyjnych oraz cwu i kanalizacyjnych dla Urzędu Gminy Podegrodzie prosimy o udostępnienie kompletu dokumentacji technicznej tj. rysunków.

Proszę o zajęcie ostatecznego stanowiska czy wykonanie robót wentylacyjnych oraz cwu i kanalizacyjnych dla Urzędu Gminy Podegrodzie jest w zakresie przetargu.

Odpowiedź:

Roboty te nie dotyczą tego zamówienia.

Pytanie nr 2:

Dodatkowa sprzeczność dotyczy terminu składania ofert:

- według wyjaśnienia do SIWZ-u punkt nr 6 ofertę należy złożyć do dnia 29.01.2015 r.

- według wyjaśnienia do SIWZ-u punkt nr 9 ofertę należy złożyć do dnia 30.01.2015 r.

Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Prawidłowy termin składania ofert to 30.01.2015 r. zgodnie z podaną zmianą nr I: pkt. 8.4, pkt. 9.1, pkt. 11.3, pkt. 11.4, pkt. 11.11 SIWZ oraz dokonaną zmianą terminu składania ofert nr 1 w ogłoszeniu pod numerem: 16120 – 2015 podanym w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zostało opublikowane również na stronie BIP - u Zamawiającego i w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.01.2015 r.

Pytanie nr 3:

Proszę o wyjaśnienie:

dotyczące wiedzy i doświadczenia - czy składając ofertę na wszystkie części zamówienia wystarczy przedstawić jedną referencję dotyczącą najwyższej wartości robót tj. 80 000,00 brutto, czy muszą być przedstawione referencje na sumę wszystkich zadań na które będzie złożona oferta?

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 22.01.2015 r. umieścił na stronie BIP-u odpowiedź i doprecyzowany zapis dotyczący warunku wiedzy i doświadczenia:

„Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część nie musi składać dokumentów pojedynczo, przy czym:

- Wykonawca musi wykazać wiedzę i doświadczenie na realizację robót budowlanych na największą z części, na które składa ofertę.

W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na kilka części zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby dla wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca miał możliwość wykazania tych samych umów/kontraktów dla różnych części bez ich sumowania”.

Pytanie nr 4:

Proszę o wyjaśnienie:

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - czy wystarczy jedna polisa na kwotę 100.000,00zł składając ofertę na wszystkie zadania?

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 22.01.2015 r. umieścił na stronie BIP-u odpowiedź i doprecyzowany zapis dotyczący warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej:

„Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część nie musi składać dokumentów pojedynczo, przy czym:

– Wykonawca musi posiadać polisę jedną lub więcej (albo inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), która będzie opiewać na sumę kwot

wskazanych w SIWZ ust. 5.1 pkt 4) ppkt a) lit.: aa), ba), ca), da) i ea) dla poszczególnych części zamówienia, których dotyczyć będzie jego oferta.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia może przedstawić jedną lub więcej polis (albo inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) opiewających na łączną sumę wskazanych kwot.”

Pytanie nr 5:

Proszę o wyjaśnienie:

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - czy w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia wystarczy wskazać osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia bez podawania wszystkich osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający stosownie do zapisu pkt. 5.1 ppkt. 3) lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówieni wymaga wykazania, iż Wykonawca:

„aa) dysponuje osobą, która posiada stosowne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz ma uprawnienia do kierowania robotami - dot. cz. I-V”.

Pytanie nr 6:

Proszę o informacje czy są przesłanki, że nastąpi zmiana terminu składania ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 22.01.2015 r. umieścił na stronie BIP-u poinformował o zmianie terminu składania ofert do 30.01.2015 r. .

Pytanie nr 7:

Czy Wykonawca startując na wszystkie części zamówienia powinien złożyć polisę ubezpieczeniową na sumę wszystkich zadań, czy też wystarczy jedna polisa na najwyższą wymaganą kwotę tj. 100.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 22.01.2015 r. umieścił na stronie BIP-u odpowiedź i doprecyzowany zapis dotyczący warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej:

„Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część nie musi składać dokumentów pojedynczo, przy czym:

- Wykonawca musi posiadać polisę jedną lub więcej (albo inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), która będzie opiewać na sumę kwot wskazanych w SIWZ ust. 5.1 pkt 4) ppkt a) lit.: aa), ba), ca), da) i ea) dla poszczególnych części zamówienia, których dotyczyć będzie jego oferta.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż jedną część zamówienia może przedstawić jedną lub więcej polis (albo inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) opiewających na łączną sumę wskazanych kwot.”

Pytanie nr 8:

Czy Wykonawca startując na wszystkie części zamówienia powinien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia na sumę wszystkich zadań, czy też wystarczy jeden dokument na najwyższą wymaganą kwotę tj. 80.000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 22.01.2015 r. umieścił na stronie BIP-u odpowiedź i doprecyzowany zapis dotyczący warunku wiedzy i doświadczenia:

„Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część nie musi składać dokumentów pojedynczo, przy czym:

- Wykonawca musi wykazać wiedzę i doświadczenie na realizację robót budowlanych na największą z części, na które składa ofertę.

W przypadku składania przez Wykonawcę ofert na kilka części zamówienia Zamawiający dopuszcza, aby dla wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca miał możliwość wykazania tych samych umów/kontraktów dla różnych części bez ich sumowania”.

Pytanie nr 9:

SP Brzezna:

1. W projekcie technicznym podane są dwie różne pojemności naczynia przeponowego solarnego 351. i 801. Prosimy o podanie pojemności naczynia jakim na zostać przyjęte do wyceny.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 22.01.2015 r. umieścił na stronie BIP-u odpowiedź: 35 dm³ (naczynie solarne), 80 dm³ (zabezpieczenie c.w.u.).

2. W przedmiarze sterownik solarny jest podany jako 1 szt.- w projekcie są 3 szt. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie projektem.

3. W projekcie istnieje zapis: "w natryskach należy zastosować baterie termostatyczne z możliwością nastawy temperatury" w przedmiarach nie ma takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie projektem.

4. Niezgodność przedmiaru i projektu co do ilości i typu grzejników. Prosimy o poprawienie i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie projektem.

Pytanie nr 10:

SP Olszanka:

1. W przedmiarze jest naczynia przeponowe do c.w.u., natomiast w projekcie nie występuje. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 22.01.2015 r. umieścił na stronie BIP-u odpowiedź: Refix DD25, 10bar.

2. W projekcie istnieje zapis: "w natryskach należy zastosować baterie termostaticzne z możliwością nastawy temperatury" w przedmiarach nie ma takiej pozycji. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie projektem.

3. Niezgodność przedmiaru i projektu co do ilości i typu grzejników. Prosimy o poprawienie i uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie projektem.

Pytanie nr 11:

UG Podegrodzie:

1. W przedmiarze (inst. solarna) wskazana jest pompa cyrkulacyjna w projekcie nie występuje. Prosimy o wyjaśnienie.
2. W projekcie jest mowa o instalacji wod-kan, oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, przedmiary tego nie obejmują. Prosimy o potwierdzenie czy wymienione instalacje są ujęte tym przedmiotem zamówienia.
3. W projekcie inst. sanitarnych UG i GOK występują dwie pompy obiegowe, natomiast w przedmiarze jest 1 szt. Prosimy o poprawienie przedmiaru.
4. W projekcie inst. sanitarnych UG i GOK występują dwa ciepłomierze, natomiast w przedmiarze jest 1 szt. Prosimy o poprawienie przedmiaru.
5. Niezgodność przedmiaru i projektu co do ilości i typu grzejników. Prosimy o poprawienie i uzupełnienie przedmiaru.
6. Analizując projekt inst. sanitarnych UG i GOK zauważyliśmy, że przedmiar obejmuje jedynie część UG. Prosimy o potwierdzenie lub wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Np. 25PWr40C.

Zamawiający w dniu 22.01.2015 r. umieścił na stronie BIP-u odpowiedź:.

Proinstal projekt dotyczy tylko instalacji solarnej dla budynku Urzędu Gminy w Podegrodziu.

Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe, przedmiary są elementem pomocniczym. Do wyceny należy dokonać w oparciu o dokumentację projektową.

Pytanie nr 12:

W dniu 22.01.2015, Zamawiający zamieścił odpowiedź nr 3, w której znajduje się opis rozwiązań równoważnych w zakresie kolektorów słonecznych. Pragniemy zwrócić uwagę, iż przedstawione parametry, mimo, że okrojone, to wciąż opisują tylko jeden produkt na rynku. Zamawiający swoją odpowiedzią w żaden sposób nie umożliwił zastosowania produktu zamiennego. Wciąż problematyczne pozostają parametry: współczynnik α_1 , moc szczytowa kolektora, grubość szyby solarnej. Postępowanie Zamawiającego jest niezgodne z zapisami Pzp i sprzeczne z zasadą

zachowania uczciwej konkurencji. Opisany produkt, faworyzuje, tylko jednego dostawcę, uniemożliwiając zastosowanie jakiegokolwiek innego produktu zamiennego. Prosimy o przedstawienie, parametrów faktycznie równoważnych, które umożliwiłyby zastosowanie kolektorów innego producenta.

Odpowiedź:

Po przeanalizowaniu zawartych wymagań projektowych dostępne są na rynku przynajmniej 2 kolektory płaskie, cieczowe, które spełniają powyższe wymagania. Są to kolektory dwóch niezależnych producentów systemów solarnych, posiadające serwis w Polsce, gwarantujące zgodnie z założeniami projektowymi poprawne działanie instalacji solarnej i pozyskiwanie z tej instalacji energii cieplnej na założonym poziomie. Możliwe, że na rynku polskim są jeszcze inne kolektory spełniające założenia projektowe zawarte w SIWZ, ale trudno by było wykonywać obliczenia dla wszystkich kolektorów na rynku. Najważniejszy jest fakt, że założenia projektowe nie ograniczają uczciwej konkurencji, tylko pozwalają zagwarantować poprawne działanie instalacji, a odrzucają tylko kolektory, których użycie spowodowałoby znaczne obniżenie uzysku energetycznego całego systemu solarnego. Dostępność co najmniej dwóch równoważnych kolektorów świadczy o braku ograniczenia uczciwej konkurencji, a przedstawione przez Zamawiającego parametry są równoważne, i gwarantować mają jak najlepsze działanie instalacji.

Pytanie nr 13:

Proszę o umieszczenie dokumentacji PB dotyczącego: „Remont instalacji sanitarnych na terenie budowy Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu” o rys. nr 1W, 2W, 1WM, 2WM przedstawionych jako zawartość opracowania.

Odpowiedź:

Rysunki 1W, 2W, 2WM dotyczą kanalizacji sanitarnej, instalacji wodociągowej i wentylacji mechanicznej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Zakres ten nie jest przedmiotem zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:

1) pkt. 8.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu **03.02.2015 r.** o godz. **9⁰⁰**.”

2) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia **03.02.2015 r.**”

3) pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w **Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie**, w terminie do dnia **03.02.2015 r.**, do godziny **9⁰⁰**”

4) pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Oferta złożona po terminie tj. dnia **03.02.2015 r.** po godzinie **9⁰⁰** zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.”



5) pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

- Nazwa i adres Wykonawcy
- Nazwa i adres Zamawiającego – **Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248**
- **Oferta na Przetarg – „Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013”**
- **„UWAGA: nie otwierać przed 03.02.2015 r. godziną 9³⁰”**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

6) pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 15** w dniu **03.02.2015 r.** o godzinie **9³⁰**.”

Zamawiający Gmina Podegrodzie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert do 03.02.2015 r.**

Zamawiający Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia 03.02.2015 r., godz. 9.00.

Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.