

Podegrodzie, dn. 06.05.2016 r.

Znak: DIN-ZP.271.1.4.2016

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długolęce - Świerkli”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Długolęce - Świerkli” Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie rolet zewnętrznych na skrzynce aluminiowej nie ocieplonej np. firmy Aluprof SP ?

Pytanie nr 2:

Jeśli zamawiający nie dopuszcza zmiany systemu rolet proszony jest o podanie referencyjnego systemodawcy rolety przedstawionej na rysunku S-OC 31.

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:

DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEM ALE POD WARUNKIEM PRZEDŁOŻENIA ODPOWIEDNICH CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA W BUDYNKACH PASYWNYCH.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie szyby o wsp. $U_g = 0,6$ [W/m²*K] przy spełnieniu wymaganego współczynnika izolacyjności cieplnej dla całego okna $U_w = 0,8$ [W/m²*K] ?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

NIE.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie profili okiennych w klasie B?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

NIE.

Pytanie nr 5:

Czy współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w = 33$ (-1,-5) dotyczy całego okna czy tylko szyby?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

WSPÓŁCZYNNIK IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ DLA CAŁEGO OKNA.

Pytanie nr 6:

Czy drzwi aluminiowe wystarczy wyposażyć w zamki antypaniczne? Czy należy zastosować w nich również sztangi antypaniczne?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

NALEŻY ZASTOSOWAĆ RÓWNIEŻ SZTANGI ANTYPANICZNE.

Niniejsza wyjaśnienia są integralną częścią SIWZ.