

Znak: DIN-ZA.271.1.12.2017

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z infrastrukturą techniczną ujęcia wody w Podegrodziu i budową studni w miejscowości Juraszowa”

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na: „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Stadła wraz z infrastrukturą techniczną ujęcia wody w Podegrodziu i budową studni w miejscowości Juraszowa” – Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

Dotyczy: Części II: „Budowa studni w miejscowości Juraszowa” (zaprojektuj, wybuduj):

Celem skosztorysowania prosimy o podanie następujących danych:

1. Zapotrzebowanie wody godzinowe/dobowe.

odpowiedź: W zależności od podkładów wody Zamawiający chciałby osiągnąć 1m³/godz.

2. Długość przyłącza energetycznego

odpowiedź: Przyłącze z istniejącego budynku jako rozwinięcie w zależności od lokalizacji studni, Projektant określi długość.

3. Długość przyłącza wodociągowego

odpowiedź: W zależności od lokalizacji studni, Projektant określi długość.

4. Miejsce budowy hydroforni, tzn. czy w istniejącym budynku, czy należy wybudować budynek.

odpowiedź: Hydrofornia w istniejącym budynku, zawór czerpalny wyprowadzony w miejsce dostępne na budynku.

5. Równocześnie informujemy, że osobą uprawnioną do projektowania i dokumentowania zasobów wód podziemnych jest geolog posiadający uprawnienia w kat. IV lub V Ministra Środowiska. Osoba taka nie została przewidziana w SIWZ.

odpowiedź: Zamawiający nie wymaga takiego szczegółowego warunku. Zamówienie należy wykonać z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza wyjaśnienia są integralną częścią SIWZ.