

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach – remont kotłowni”

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na: „*Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach – remont kotłowni*” Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach – Gmina Podegrodzie działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) stosownie do art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, udziela odpowiedzi oraz dokonuje następujących zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

Czy zakres robót obejmuje dostawę i montaż wkładki kominowej do nowo projektowanego kotła? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie ilości.

Odp.

Tak, uzupełniono przedmiar.

Pytanie nr 2:

Czy zakres robót obejmuje dostawę i montaż sprzętu ppoż. tj. gaśnice, koce gaśnicze? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru i podanie ilości.

Odp.

Tak, uzupełniono przedmiar.

Pytanie nr 3:

Brak w przedmiarze złącza do tankowania oleju. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Uzupełniono przedmiar.

Pytanie nr 4:

Brak w przedmiarze instalacji odpowietrzenia zbiorników z olejem proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Uzupełniono przedmiar.

Pytanie nr 5:

Czy zakres robót obejmuje wykonanie instalacji oświetlenia kotłowni? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z robotami towarzyszącymi.

Odp.

Było uwzględnione w przedmiarze w poz. 2.55.

Pytanie nr 6:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności według przedmiaru poz. 2.34 Rozdzielacz do kotłów podano 1 mb natomiast według projektu są dwa rozdzielacze po 1 m.

Odp.

Zmieniono w przedmiarze 2x1,0m.

Pytanie nr 7:

Czy zakres robót obejmuje zamurowanie otworu po drzwiach do wsypu paliwa? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp.

Tak, zostało to uwzględnione w przedmiarze.

Pytanie nr 8:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności według przedmiaru poz. 2.36 wodomierz Dn 32 natomiast w projekcie jest Dn 15 który jest poprawny?.

Odp.

Poprawny Dn15, zmieniono w przedmiarze.

Pytanie nr 9:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności według projektu do zamontowania są drzwi ppoż. o wymiarach 0,8x2,0 w EI 30, 1,00x2,00 w EI 60 oraz 1,00x2,00 w EI 30 łącznie daje powierzchnię 5,6 m2 a w przedmiarze przewidziano tylko 4 m2.

Odp.

Zmieniono w przedmiarze.

Pytanie nr 10:

Proszę o podanie lokalizacji montażu drzwi płycinowych w ilości 5,4 m2.

Odp.

Drzwi wejściowe przed kotłownią w obrębie klatki schodowej.

Pytanie nr 11:

Czy zakres robót obejmuje rozebranie starej posadzki w kotłowni? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z robotami towarzyszącymi.

Odp.

Nie obejmuje.

Pytanie nr 12:

Czy zakres robót obejmuje wykonanie izolacji termicznej z twardego styropianu posadzki? Jeśli tak proszę o podanie grubości styropianu oraz ilości.

Odp.

Nie obejmuje.

Pytanie nr 13:

Według rzutu kotłowni wszystkie urządzenia typu kocioł, zbiorniki itp. mają być wykonane na fundamencie. Czy zakres robót obejmuje wykonanie tych fundamentów? Jeśli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru wraz z robotami towarzyszącymi.

Odp.

W kotłowni wykorzystujemy istniejący fundament. W magazynie oleju należy wykonać fundament pod zbiorniki oleju wraz z wymianą posadzki, ujęto w przedmiarze.

Załączniki:

1. Zmieniony przedmiar robót – załącznik nr 10.

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ:

1) pkt. 8.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu **11.06.2019 r.** o godz. **9⁰⁰**.”

2) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Termin związania ofertą wynosi **30 dni** i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia **11.06.2019 r.**”

3) pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w **Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie – budynek Pełnomocnika**, w terminie do dnia **11.06.2019 r.**, do godziny **9⁰⁰**”.

4) pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Oferta złożona po terminie tj. dnia **11.06.2019 r.** po godzinie **9⁰⁰** zostanie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania”.

5) pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg poniższych ustaleń:

- Nazwa i adres Wykonawcy
- Nazwa i adres Zamawiającego
 - **Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach, Rogi 53, 33-386 Podegrodzie**
 - **Pełnomocnik Zamawiającego przeprowadzającego postępowanie – Gmina Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248**
- **Oferta na Przetarg – „Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach – remont kotłowni”**
- **„UWAGA: nie otwierać przed 11.06.2019 r. godziną 9¹⁵.”**

6) pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie **Pełnomocnika - Urząd Gminy Podegrodzie – pokój nr 33** w dniu **11.06.2019 r.** o godzinie **9¹⁵**”.

Zamawiający Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach – Gmina Podegrodzie na podstawie art. 38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), **przedłuża termin składania ofert do 11.06.2019 r.**

Zamawiający Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach – Gmina Podegrodzie, stosownie do art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, do dnia 11.06.2019 r., godz. 9.00.

Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ.