

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwestor (właściciel kanalizacji) jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzeń kanalizacji sanitarnej,

Uzasadnienie

Urząd Gminy w Podegrodziu złożył wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg o uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej w pasie dróg powiatowych:

- 1544 K Chelmiec - Naszacowice (przekroczenie PDI w km 3+578, przekroczenie PDII w km 3+943, przekroczenie PDIII w km 4+357, przekroczenie PDIV w km 4+753),
- 1547 K Brzezna – Litacz (przekroczenie PD0 w km 0+054, przekroczenie PD4 w km 2+274, przekroczenie PD5 w km 2+801),
- 1549 K Biczycze – Długołęka (przekroczenie PDA w km 3+089, przekroczenie PDB w km 3+415, przekroczenie PDC w km 3+572, przekroczenie PDD w km 4+251, odcinek w jezdni w km od 3+164 do 3+241, przekroczenie w km 3+164, odcinek w jezdni w km od 3+493 do 3+542, przekroczenie w km 3+493)

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi.

W zezwoleniu, zarządca drogi określa sposób, miejsce i warunki umieszczenia urządzeń, co zostało ujęte niniejszą decyzją lokalizacyjną.

Stan jezdni w na odcinkach gdzie proponowane jest umieszczenie w niej kanalizacji nie wymaga obecnie prac remontowych i może ona być eksploatowana przez kolejne lata.

Wykonanie głębokich wykopów w trakcie budowy kanalizacji sanitarnej, sposób istotny naruszy strukturę i nośność podłoża oraz doprowadzi do zniszczenia jezdni. Z tego względu, poza właściwą odbudową samych wykopów, konieczne jest wykonanie warstwy ścieralnej na całej szerokości jezdni, dla zapewnienia zarówno wymaganej szerokości, jak też równomiernego przenoszenia obciążeń powodowanych ruchem.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 , za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Podegrodzie.
2. A/a

Chmura

1.02.08
12.02.08
STANISŁAW KUCHAŁA
ING. L. Zdzisław Kuchala

STAROSTA NOWOSĄDECKI

URZĄD GMINY W PODGRODZIE

03 PAŹ 2007

09.10.07.

ORL.II.6224-76/07

Wpłynęło dnia

09.10.07

Nowy Sącz, dnia 01.10.2007 r.

Za zgodność
ODPISU z ORYGINAŁEM

N.Sącz, dnia

DECYZJA

Proszę przekazać do RZG

Data 2007-10-03 Podpis

Działając na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 140 ust. 1, w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku Wójta Gminy Podegrodzie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Brzeźnianka projektowanym wodociągiem i rurociągiem tłocznym, w miejscowości Brzezna, gm. Podegrodzie,

o r z e k a m:

- I. U d z i e l a m Wójtowi Gminy Podegrodzie, zwanemu dalej Użytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie w km 2 + 420 potoku Brzeźnianka projektowanym wodociągiem PE 110/10 mm i rurociągiem tłocznym PE 75/6,8 mm, w rurze ochronnej Ø 323,9/8,0 mm długości 27,0 m, pod dnem potoku metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,5 m poniżej istniejącego dna koryta, w m. Brzezna, gm. Podegrodzie, pow. nowosądecki.
- II. W związku z udzielonym powyżej pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuję Użytkownika do:
 1. Prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
 2. Powiadomienia administratora cieku tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
 3. Uporządkowania terenu po wykonaniu robót i przywrócenia do stanu pierwotnego.
- III. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków i obowiązków w terminie późniejszym, jeżeli tego będzie wymagał interes publiczny lub gospodarki wodnej.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 06.09.2007 r., znak: RII.IR 2211-4/07 Wójt Gminy Podegrodzie zwrócił się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Brzeźnianka

projektowanym wodociągiem i rurociągiem tłocznym, w miejscowości Brzezna, gm. Podegrodzie.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 14.09.2007 r., znak: ORL.II.6224-76/07, wszczęte zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wynika, że zamierzone korzystanie z wód polegać będzie na przekroczeniu rurociągiem wody pitnej PE 110 mm oraz rurociągiem tłocznym PE 75 mm potoku Brzeźnianka.

Potok Brzeźnianka jest lewostronnym dopływem rzeki Dunajec. Projektowane przekroczenie związane jest z planowaną przez Inwestora rozbudową sieci wodociągowej mającą na celu zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Brzezna oraz stworzenie ochrony pożarowej dla zlokalizowanych tam obiektów mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej. Zostanie wykonane metodą bezrozkopową - metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,50 m, w rurze ochronnej długości 27 mb.


Z analiz przedłożonych materiałów wynika, że zamierzona inwestycja realizowana będzie zgodnie z decyzją Wójta Gminy Podegrodzie Nr 83/02 z dnia 26.02.2003 r., znak: BU-7331-83/02 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, normami i obowiązującymi przepisami.

Biorąc powyższe pod uwagę - orzeczono jak w sentencji decyzji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W myśl art. 135 pkt 3 pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.



Z up. STAROSTY
mgr inż. Andrzej Chmielek
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Ochr. Środowiska, Rolnictwa i Leśn.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Podegrodzie
33-386 Podegrodzie 248
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
31-109 Kraków, ul. Piłsudskiego 22
3. RZGW w Krakowie, Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31
4. A/a

*Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn.
zm.) jednostka samorządu terytorialnego zwolniona jest z
opłaty skarbowej.*

ST. G. 11. 11. 2007

W. 11. 11. 2007 2

INSPEKTOR

Elżbieta Skitzyńska

STAROSTA NOWOSĄDECKI

ORL.II.6224-65/08

URZĄD GMINY PODEGRODZIE	
KANCELARIA OGÓLNA	
7108 -10- 14	
L.dz. 10309	ilość zał. 1
Podpis	

Nowy Sącz, dnia 13.10.2008 r.

13.10.08

Sadon 7

Proszę przekazać do

DECYZJA

Działając na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1 i 2, art. 135 pkt 3, art. 140 ust. 1 i 3, w związku z art. 9 ust.2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późniejszymi zmianami),

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 19.09.2008 r. Wójta Gminy Podegrodzie znak: RII.IR 0717/31/08, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Brzeźnianka w km 1+100 pod dnem projektowaną kanalizacją sanitarną w m. Brzezna gm. Podegrodzie

o r z e k a m:

- I. S t w i e r d z a m w y g a ś n i ę c i e decyzji Starosty Nowosądeckiego z dnia 14.11.2002 r., znak: ORL.II.6224/62/02 udzielającej Zarządowi Gminy w Podegrodziu pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Brzeźnianka w km 1+100 pod dnem kanalizacją sanitarną m. Brzezna gm. Podegrodzie
- II. U d z i e l a m Wójtowi Gminy Podegrodzie zwanemu dalej Użytkownikiem, pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Brzeźnianka w km 1+100 pod dnem metodą przewiertu sterowanego projektowaną kanalizacją sanitarną w m. Brzezna gm. Podegrodzie.
- III. W związku z udzielonym powyżej pozwoleniem wodnoprawnym zobowiązuję Użytkownika do:
 1. Prowadzenia robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
 2. Powiadomienia administratora cieku tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.
 3. Trwałego oznakowania przekroczenia.
 4. Uporządkowania terenu po wykonaniu robót i przywrócenia do stanu pierwotnego,
- IV. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków i obowiązków w terminie późniejszym, jeżeli tego będzie wymagał interes publiczny lub gospodarki wodnej.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 19.09.2008 r. Wójt Gminy Podegrodzie zwrócił się o ponowne udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie potoku Brzeźnanka w Brzeznej w km 1+100 pod dnem projektowaną kanalizacją sanitarną z powodu wygaśnięcia decyzji Starosty Nowosądeckiego ORL.II.6224/62/02 z dnia 14.11.2002 r - nie rozpoczęcia wykonywania urządzeń w terminie 2 lat od dnia, w którym przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne stało się ostateczne.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku, pismem z dnia 25.09.2008 r., znak: ORL.II.6224-65/08 wszczęte zostało postępowanie w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wynika, że zamierzone korzystanie z wód polegać będzie na przekroczenie potoku Brzeźnanka w km 1+100 od ujścia do rzeki Dunajec pod dnem w stalowej rurze ochronnej śr 508/11 dł. 35 m projektowaną kanalizacją sanitarną. Przejście to ma za zadanie włączenie projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej dla budynków zlokalizowanych po południowo zachodniej stronie drogi powiatowej Chełmiec – Gołkowice.

Potok Brzeźnanka jest lewostronnym dopływem rzeki Dunajec i w miejscu przekroczenia dno i skarpy ubezpieczone są kratą typu ciężkiego.

Z analiz przedłożonych materiałów wynika, że zamierzona inwestycja realizowana będzie zgodnie z normami i obowiązującymi przepisami.


Biorąc powyższe pod uwagę - orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego, za pośrednictwem Starosty Nowosądeckiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W myśl art. 135 pkt 3 pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.



Z up. STAROSTY

mgr inż. Włodzimierz Chmielec
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Ochr. Środowiska, Rolnictwa i Leśn.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Podegrodzie
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
31-109 Kraków, ul. Piłsudskiego 22,
3. RZGW w Krakowie, Zarząd Zlewni Dolnego Dunajca z/s w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Naściszowska 31
4. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136,
5. Właściciele nieruchomości znajdujących się w zasięgu oddziaływania urządzeń
wodnych – według odrębnego wykazu,
6. a/a

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM SĄCZU

decyzja niniejsza jest prawomocna

Nowy Sącz, dnia 19.11.2008 r.

*Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16.11.2006r.
o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr.225, poz 1635 z późn. zm.)
jednostka samorządu terytorialnego zwolniona jest z opłaty
skarbowej.*

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM SĄCZU

PODINSPEKTOR

MSerafin
Magdalena Serafin

DYREKTOR WYDZIAŁU
Ochr. Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

mgr inż. Jan Opilo



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NOWYM SĄCZU

ul. Nawojowska 17a
33-300 Nowy Sącz

skrytka pocztowa 100
e-mail: nowysacz@wsse.krakow.pl

centrala (018) 443-54-38
tel. / fax (018) 443-57-32

PSE-NNZ-420-63/08

Nowy Sącz dnia 29 LUT. 2008

Za zgodność
ODFISU z ORYGINAŁEM
[Signature]
N. Sącz, dnia

Zakład Usług Inwestycyjnych
PROINWEST I
ul. Głowackiego 34a
33-300 Nowy Sącz

OPINIA SANITARNA Nr 53/08

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tekst jedn. Dz.U. nr 122 z 2006r. poz. 851 z późn.zm./, art. 32 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane /tekst jedn. Dz.U. Nr 156 poz. 118 z 2006r./, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późn.zm./, - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu**, po rozpatrzeniu wniosku: *ZUI Proinwest 1 w Nowym Sączu*

u z g a d n i a

w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych

projekt budowlany rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami P1 i P2 oraz zasilaniem elektrycznym w m. Brzezna gm. Podegrodzie

POZYTYWNIE


Uzasadnienie.

Zakład Usług Inwestycyjnych Proinwest 1 w Nowym Sączu zwrócił się o uzgodnienie p.b. rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzezna przedkładając 1 egz. dokumentacji wraz z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak: IG.ON.7624-3/07 z dnia 10.09.2007r. wydaną przez Wójta Gminy Podegrodzie.

Przedmiotem projektu jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Brzezna realizowanej w ramach kolejnego etapu rozbudowy gminnego systemu kanalizacji sanitarnej z włączeniem do istniejącej w m. Podrzecze sieci kanalizacji z odprowadzeniem ścieków do istniejącej w tej miejscowości oczyszczalni ścieków.

Kanalizację sanitarną w m. Brzezna zaprojektowano jako grawitacyjno-pompową. Z uwagi na istniejące naturalne przeszkody terenowe tj. ciek Brzeźnianka wraz z dopływami, drogi powiatowe: Chełmiec – Gołkowice, Brzezna – Litacz i Biczycze Dolne – Gostwica wydzielono 3 strefy odprowadzenia ścieków. Kanalizację zaprojektowano z rur PCV klasy S $\varnothing$ 400 mm, 300 mm, 250 mm i 200 mm z wydłużonym kielichem o łącznej długości 23,327 km, natomiast przyłącza kanalizacyjne z rur również PCV klasy S $\varnothing$ 160 mm o łącznej długości ok. 1 159 m. Na trasie sieci w miejscach zmian kierunków zaprojektowano studnie typu Tegra $\varnothing$ 1 000 mm, PCV $\varnothing$ 160 mm, natomiast w miejscach włączenia przyłączy $\varnothing$ 315 mm. Ponadto z uwagi na ukształtowanie terenu na trasie sieci zaprojektowano 2 przepompownie ścieków jako podziemne, teren przepompowni ogrodzony będzie siatką na słupkach betonowych. Przekroczenia poprzeczne dróg gminnych asfaltowych i powiatowych zaprojektowano metodą przewiertu. Na przekroczenie prawego dopływu potoku Brzeźnianka /przejście na 2 podporach żelbetowych/ inwestor uzyskał pozwolenie wodno-prawne. Przedłożony projekt nie budzi zastrzeżeń pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca uzgodnienie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Nowym Sączu
[Signature]
tek. wet. Stanisław Morawski

Otrzymują:

1. - adresat + 1 egz. pb.
2. - a/a

BP/MH

tel. kontakt. 0-18 /443-54-38 wewn. 42/

Podegrodzie, dn. 04.12.2007 r.

Nasz znak: RII.IR-2211-4/07

Zakład Usług Inwestycyjnych
PROINWEST 1
ul. Głowackiego 34a
33-300 Nowy Sącz

dotyczy: warunków technicznych włączenia projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienia przyjęcia ścieków na oczyszczalnię w Podrzeczu

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 30 listopada 2007 r. Urząd Gminy Podegrodzie jako administrator kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Podrzeczu Gmina Podegrodzie uprzejmie informuje, że projektowaną kanalizację sanitarną w miejscowości Brzezna należy włączyć do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej (ostatniej studzienki ST25 zlokalizowanej na działce nr 804/3 w miejscowości Brzezna) – rzędne wg. inwentaryzacji powykonawczej wynoszą: teren **293,59** dno **289,96**).

Ponadto projektowane średnice kolektorów głównych winny zapewnić odbiór ścieków komunalnych z budynków oraz jednostek użyteczności publicznej z terenu miejscowości Brzezna jak również zapewnić w perspektywie możliwość odbioru ścieków z pozostałych terenów Gminy Podegrodzie.


Projektowana kanalizacja winna być wykonana z rur PCV o dobranych do przepływu ścieków średnicach oraz rur zapewniających przeniesienie obciążeń.

Studnie kanalizacyjne powinny zapewniać możliwość płukania kanalizacji samochodami WUKO .

Urząd Gminy Podegrodzie potwierdza przyjęcie na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Podrzecze wnioskowanych ilości ścieków:

- Q śr d 244,0 m³/d
- Qmax d 313,7 m³/d
- Qmaxh 20,9 m³/h
- Qmaxs 5,8 dm³/s

Oczyszczalnia ścieków posiada niezbędną rezerwę przepustowości hydraulicznej jak również możliwość redukcji zanieczyszczeń .



Otrzymują:

1. adresat
2. aa.

Za zgodność
ODPISU z ORYGINAŁEM

N. Sącz, dnia



Zakład Usług Inwestycyjnych PROINWEST 1	
33-300 Nowy Sącz ul. Głowackiego 34a	
Temat: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Brzezna gm. Podegrodzie	
Nazwa: Orientacja	
Branża: INSTALACJE	
Skala : 1:10000	
Data: styczeń 2008r	
Adres	Nr dys-0
33-386 Podegrodzie	
Projektował: mgr inż. Zbigniew Łagan uprawnienia GAS 864/A-5382 GPA 7342/ 94	Sprawdził: mgr inż. Wiesław Przybora wsł uprawnienia GPA- 7342/237/94