

STAROSTWO POWIATOWE
W NOWYM SĄCZU
ul. Jagiellońska 33
33-300 NOWY SĄCZ

Protokół

Z kontroli przeprowadzonej w m. Podegrodzie, Podrzecze,

Adres kontrolowanej jednostki:
Gmina Podegrodzie
33-386 Podegrodzie

(gmina, miejscowość, ulica, skrytka pocztowa, kod)

Numer identyfikacji regon
Numer identyfikacji podatkowej
Telefon

GMINA PODEGRODZIE
33-386 Podegrodzie 248
Tel. 18 445 90 33. Fax 18 443 49 51
NIP 734-34-56-306 REGON 491892593
(D)

Kontrola została przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu – Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33

w dniu 13.06.2013 r.

Podstawa prawna kontroli: art. 136 ust.2 ustawy Prawo wodne

Rodzaj kontroli: Przegląd ustaleń pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16.12.2004 r., znak: ORL.I.6223/16/04

Kontrolę przeprowadził: Bogumił Donabidowicz – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Magdalena Serafin – Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Kierownictwo kontrolowanej jednostki:

Pan Małgorzata Gromala – Wójt Gminy Podegrodzie

Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanej jednostki udzielali:

PAN SEBASTIAN POPARDOWSKI - KIEROWNIK OCZYSZCZALNI
ŚCIEKOW

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

Stan formalno – prawny:

Decyzją z dnia 06.09.2004 r., znak: ORL.I.6223/16/04 Starosta Nowosądecki udzielił Wójtowi Gminy Podegrodzie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód potoku Brzeźnianka w km 0+450 – lewobrzeżnego dopływu rzeki Dunajec – oczyszczonych ścieków komunalnych z m. Podrzecze

W trakcie kontroli ustalono co następuje:

Użytkownik oczyszczalni dokonuje poboru próbek oraz prowadzenia pomiarów ilości i jakości oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do oddzielnych potoku Brzeźnianka, we wskazanych określonych w pktcie III.1 niniejszej decyzji regularnych odstęпах czasu oraz stale w tym samym miejscu zgodnie z przepisami krajowymi w tym zakresie. Analizy wykonywane były przez SGS AKO-PROJEKT Sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. Cieszyńska 52A oraz ALS Group Czech Republic z Prahy. Laboratorium posiada wymagane akredytacje. Analizy ścieków komunalnych nie wykazały przekroczeń wskaźników określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Użytkownik oczyszczalni ma również podpisaną umowę na usługę odbioru osadu ściekowego z Konsorcjum FIRM - Transport Specjalizowany Marek Wojcik z siedzibą w Podgrodzie 172 133-386 Podegrodzie oraz Czesław Konsorcjum Przedsiębiorstwo Obrótu Surowcami Włókninami "SURPAP" s.c. z siedzibą w Wyspiańskim 3 33-300 Tarnobrzeg. Szczegółowe reprezentowane przez Transport Specjalizowany Marek Wojcik. Osady przekazywane są do umieszczenia do Jednostki Ratowniczo-Chemicznej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu.

Niniejszy protokół sporządzono w3..... jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr4/2013.....

Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano kontrolowanemu podmiotowi:

.....PANU SEBASTIANOWI POPARDOWSKIEMU - KIEROWNIKOWI.....
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Podegrodzie
(miejscowość)

dnia, 13.06.2013 r.

INSPEKTOR

Bogusław Donabidowicz

GMINA PODEGRODZIE
33-386 Podegrodzie 248
Tel. 18 445 90 33, Fax 18 445 49 51
NIP 734-34-56-306 REGON 491892593
(D)

INSPEKTOR

M. Serafin
mgr inż. Magdalena Serafin

WÓJT GMINY

M. Gromala
mgr Małgorzata Gromala

KIEROWNIK

Gminnej Oczyszczalni Ścieków
mgr inż. Sebastian Popardowski