



#### UWAGI:

1. Przy złączu ZK-1 zamontować zacisk do uziemienia autocysterny wg rysunku nr 7.
2. Złącze kontrolne typowe M-10.
3. Wymiary zbiornika:

Pojemność	Długość	Średnica
2700 l	2,49 m	1,25 m

#### PRACOWNIA PROJEKTOWA, ul. Czarnieckiego 5, 33-300 Nowy Sącz

INWESTOR	Gmina Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248			
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Elżbieta Niemiec uprawnienia budowlane do projektowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności: Instalacyjno Inżynieryjnej w Zakresie Instalacji Sanitarnych upr. GT.III-63-28/76/NS  <b>OPRACOWAŁA:</b> inż. Gabriela Czaja	OBIEKT	SZKOŁA PODSTAWOWA - WBUDOWANIE INSTALACJI C.O.		
	ADRES	STADŁA , dz. 242/2 ; 242/5		
	OPRACOWANIE	PB-zbiornik naziemny 1x2700dm <sup>3</sup> na gaz płynny z przyłączem i wewnętrzną instalacją gazową		
	PRZEDMIOT RYSUNKU	Rzut i przekrój - zbiornik V=2700dm <sup>3</sup>		
	SPRAWDZAJACY: mgr inż. T. Widel-Zmarzy upr. nr ewid.23/NS/75	Data 07.2010	Skala b/s	Nr rys. 6