

**PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	„ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ M STADŁĄ GOSTAWICA PODEGRODZIE GMINA PODEGRODZIE POWIAT NOWY SĄCZ WOJ. MAŁOPOLSKIE”		
OBRĘBY I NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK	Obręb Brzezna: 855/1 Odcinek połączeniowy kanalizacji sanitarnej PCV śr 400 mm oraz studnia A1 śr 1000 mm w obrębie drogi wojewódzkiej nr 969 pas zieleni ronda Brzezna		
NAZWA I ADRES INWESTORA	GMINA PODEGRODZIE 33-386 Podegrodzie 248		
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA	Zakład Usług Inwestycyjnych PRO INWEST 1 ul. Głowackiego 34 a 33-300 Nowy Sącz		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
IMIĘ I NAZWISKO	ZAKRES OPRACOWANIA	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENIA	mgr inż. Zbigniew Łagan upr. nr GAS 834/A-53/82 oraz GPA-7342-120/94 do sporządzania dokumentacji wykon. i nadz. w zakr. gospod. wodn. i kan. oraz sieci wod.-kan. wewn. i zewnt. inż. w zakr. bud. i nadz. oraz kierownika bud. i robót. RZECZOZNAWCA Zakł. inż. wodnej śródląd., zabiegów w wodę i kopalnictwa wsi, technologii i organizacji robót. ul. Głowackiego 34a - tel. 018 444 44 44 33-300 NOWY SĄCZ
mgr inż. Zbigniew Łagan	Projektant	GAS -834/A-53/82 GPA 7342-120/94	
mgr inż. Wiesław Przyborowski	Sprawdzający	GPA 7342-237/94	Stwierdzenie Przyjęcia Zawodowego do wykonywania SAMODZIELNEJ FUNKCJI PROJEKTANTA - w specjalności instalacyjno-inżynierskiej Nr GPA-7342-237/94
WOJEWODA MAŁOPOLSKI ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY DECYZJA Nr 76/2011 z dnia 22.12.2011			

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.	OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGOD- NIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
2.	ZAŚWIADCZENIA O WPISIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH NA LISTĘ CZŁONKÓW IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
3.	DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEŁNIENIA SAMODZIEL- NYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
4.	CZĘŚĆ OPISOWA 1) Dane ogólne 2) Przedmiot inwestycji 3) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 4) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 5) Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu 6) Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków 7) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego 8) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 9) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.
5.	WYKAZ ZAŁĄCZONYCH UZGODNIEŃ, OPINII, POZWOLEŃ, WARUNKÓW ORAZ OŚWIADCZEŃ: 1) Uzgodnienie wydane przez ZUDP Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 2) Warunki podłączenia do kanalizacji R II IR-030.5.2011 3) Decyzja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu znak ZDW/PW/2011/1574/1216/RDWNS BNznak sprawy RDWNS-651-969-61/11
6.	INFORMACJA BIOZ: 1) Uwagi ogólne 2) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 2.1) Roboty kanalizacyjne sieciowe 2.2) Roboty w zakresie zagospodarowania 3) Kolejność realizacji poszczególnych obiektów 4) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 5) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 6) Zagrożenia podczas realizacji robót 6.1) Miejsca i czas wystąpienia zagrożeń podczas realizacji robót 6.2) Rodzaje i skala zagrożeń podczas realizacji robót 7) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 8) Środki techniczne Wykonawcy zapobiegające niebezpieczeństwom 9) Akty prawne

7. CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

- | | | |
|----|---|------------|
| 1) | Układ sekcji map sytuacyjno-wysokościowych | rys. nr 1 |
| 2) | Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 – sekcja nr 183.224.134 | rys .nr 10 |
| 3) | Profil podłużny odcinka kanalizacji w pasie drogi wojewódzkiej nr 969 | |

WNIOSKOWANIE

WIEJSZCZENIE MA
TU USTAWY - PR
LANEGO DLA ZADA
TOWARZYS
WIAT NOWA

ni przepisami

WACKIEGO 341 - tel

Przygotowania
do wykonywania
IEJ FUNKCJI PR
ści: Instalacyjno

mgr inż. Zbigniew Łagan
upr. nr GAS 834/A-836 Data: 1994-01-10 Rodzaj: sporządzenie dokumentacji, wykonanie, nadzór, w zakresie: gospod. wodnej, instalacji techn. i sieci wod-kom. wewn. i zewn.
Inst.-inż. w zakr. podz. w wodę i wodę śródląd. i roboty.
REZERWACJA w zakr. inż. wodnej śródląd. i zaopatrzenia w wodę i kanalizację wsi, technologii i organizacji robot
UL. GŁOWACKIEGO 41-1 tel. (18) 411 42 82
32-300 NOWY SĄCZ
mgr inż. Wiesław Przyborski
Stwierdzenie Przygotowania Zawodowego
do wykonywania
SAMODZIELNEJ FUNKCJI INŻYNIERA
- w specjalności: Instalacyjno-inżynierskiej
NI GPA-7342-237/94

STĘ CZŁON

ENIA SAMO

CZĘŚĆ OPISOWA.

1) Dane ogólne.

1.1) Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

- Inwestor: Urząd Gminy w Podegrodziu-33-386 Podegrodzie 248 18 4459033
- Biuro Projektów: Zakład Usług Inwestycyjnych PROINWEST I
33-300 Nowy Sącz ul Głowackiego 34a tel. (0-18) 441-42-82
- Użytkownik: Gmina Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 18 4459033
-
- Wykonawca robót: Zostanie wyłoniony w przetargu.

1.2) Podstawy opracowania.

- Umowa .
- Podkłady sytuacyjno – wysokościowe.
- Plan Przestrzennego zagospodarowania gminy Podegrodzie
- Informacje dodatkowe uzyskane od Inwestora.
- Warunki podłączenia do kanalizacji istniejącej wydane przez Urząd Gminy Podegrodzie
- Uzgodnienia z Użytkownikami gruntów.
- Uzgodnienia z jednostkami organizacyjnymi.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami.

1.3) Cel opracowania.

Celem opracowania jest podanie rozwiązań w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych z miejscowości Stadła, Gostwica Podegrodzie i części Brzeznej do istniejącej kanalizacji w m Brzezna i do oczyszczalni ścieków w m Podrzecze .

1.4) Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja (odcinek w pasie zieleni ronda drogi wojewódzkiej 969) zlokalizowany jest na terenie miejscowości Brzezna położonej na północny-wschód i przylegającego do granicy administracyjnej miejscowości Stadła. Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa kanalizacji sanitarna wraz z przyłączami, pompowniami ścieków PS1,PS2 i PS3, oraz infrastrukturą towarzyszącą

Inwestycja swoim zasięgiem obejmuje:

- Odcinek połączeniowy kanalizacji Stadła do miejscowości Brzezna zlokalizowany w pasie zieleni drogi wojewódzkiej nr 969 relacji Nowy Targ-Stary Sącz – Brzezna w części dz ewidencyjnej nr 855/1 obręb Brzezna (RONDO BREZNA)

Ponadto Wykonawca robót przed rozpoczęciem robót winien wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich o wydanie decyzji prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczanie w nim urządzeń zgodnie z art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 mara 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2007 nr 19 poz 115 z późniejszymi zmianami oraz Przedłożyć informację o sposobie zabezpieczenia robót w pasie drogowym

2) Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.

Miejscowość Stadła posiada zabudowę jednorodzinna niską, zwartą i rozproszoną. Zgodnie z aktualnym Planem Przestrzennego Zagospodarowania ten rodzaj zabudowy będzie utrzymany.

Liczba ludności] wynosiła 507 mk stałych

Docelowo wg Planu Zagospodarowania liczba ludności miejscowości Stadła , wyniesie 600 mk.

3) Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

Zaprojektowano kolektor połączeniowy sieci kanalizacyjnej i sieci z nimi związanych na działkach wymienionych wyżej na str.1, z następującymi elementami:

- Kanał sanitarny 400 $\Sigma L \approx m \ 36$ oraz 1 studnie przelotową $\phi r \ 1000mm$ z włazem ciężkim

.Kanalizacja przebiega i przez działkę będącą w gestii Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu ul Kilińskiego

CZEŚĆ DROGOWA

Odbudowa pasa zieleni po budowie kanalizacji

Po wykonaniu kanalizacji w pasie zieleni drogi wojewódzkiej nr 969 należy przywrócić go do stanu wyjściowego. Poprzez uporządkowanie terenu robót oraz zasypanie wierzchniej warstwy humusem.

Ewentualne uszkodzenia istniejących krawężników okalających pas zieleni należy odtworzyć poprzez zabudowę nowych elementów na podbudowie betonowej

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu.

- Powierzchnia zajęta pod kanalizację sanitarną wyniesie $36 mb \times 0,4 m = 14,4 m^2$
- 1 szt studni $\phi r \ 1000 mm$ studnia oznaczono A1 powierzchnia $3,14 \times 0,5 \times 0,5 m = 0,78 m^2$
- Łącznie F 15,18 m²

4) Dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków.

Tereny objęte inwestycją oraz istniejące tam obiekty nie są objęte ochroną konserwatorską i nie są wpisane do rejestru zabytków.

Na terenie objętym inwestycją nie ma pomników przyrody.

5) Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy – na omawianym obszarze nie występuje eksploatacja górnicza.

6) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

Kanalizacja sanitarna jest inwestycją mającą zdecydowanie pozytywny wpływ na poprawę ochrony środowiska, higieny i zdrowia jej użytkowników i nie jest obiektem uciążliwym dla otoczenia. W związku z czym nie przewiduje się żadnych zagrożeń dla środowiska i użytkowników kanalizacji w trakcie eksploatacji kanalizacji.

W trakcie eksploatacji inwestycji okresowo mogą się wydzielać zapachy przez włazy studzienek ograniczono infiltrację eksfiltrację przez zastosowanie rur i studzienek z tworzyw sztucznych oraz studzienek betonowych z elementów łączonych na uszczelki.

Uciążliwość tego typu inwestycji może tylko występować w okresie jej realizacji i tylko w zakresie szerokości tymczasowego pasa budowlano-montażowego, którego szerokość wynosić będzie około 3.0 m. Inwestycja nie powoduje też zmian w ukształtowaniu terenu i dostosowana jest do istniejącego zagospodarowania terenu.

W trakcie realizacji inwestycji będą powstawały odpady oraz będą emitowane do środowiska energie.

Odpady powstające z rozbiórek, takie jak:

- grunty pochodzące z wykopów a nie nadające się do posadowienia kanalizacji (wymiana gruntów) oraz nadmiar gruntów pochodzących z wykopów,

zostaną usunięte i wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.

Ponadto w trakcie budowy powstają odpady takie jak:

- Opaski metalowe i opakowania z tworzyw sztucznych ze sprowadzanych materiałów budowlanych (takich jak rury, cement, płytki chodnikowe itp. oraz z elementów zastosowanych do ochrony pni istniejących drzew), powinny być wywiezione do uprawnionej jednostki skupującej lub przetwarzającej je.
- Drewno np. z szalunków lub opakowań materiałów budowlanych, nie może być spalone na miejscu i powinno być wywiezione do uprawnionej jednostki do jego utylizacji przez kompostowanie lub spalanie.
- Zużyte elementy konstrukcji stalowych np. z szalunków lub rozpór czy kawałki odciętych rur stalowych ochronnych lub przewiertowych, powinny być wywiezione do uprawnionej jednostki skupującej lub przetwarzającej je.

mgr inż. Zbigniew Łagan

upr. nr GAS 834/A-53/82 oraz GPA-7342-120/94 do sporządzenia dokumentacji, wykon. i nadz. w zakr. gospod. wodnej, instalacji sanit. i bud. wod.-kan. wewn. i zewn. 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675,

Uciążliwość tego typu inwestycji może tylko występować w okresie jej realizacji i tylko w zakresie szerokości tymczasowego pasa budowlano-montażowego, którego szerokość wynosić będzie około 3.0 m. Inwestycja nie powoduje też zmian w ukształtowaniu terenu i dostosowana jest do istniejącego zagospodarowania terenu.

W trakcie realizacji inwestycji będą powstawały odpady oraz będą emitowane do środowiska energie.

Odpady powstające z rozbiórek, takie jak:

- grunty pochodzące z wykopów a nie nadające się do posadowienia kanalizacji (wymiana gruntów) oraz nadmiar gruntów pochodzących z wykopów, zostaną usunięte i wywiezione w miejsce wskazane przez Inwestora.

Ponadto w trakcie budowy powstają odpady takie jak:

- Opaski metalowe i opakowania z tworzyw sztucznych ze sprowadzanych materiałów budowlanych (takich jak rury, cement, płytki chodnikowe itp. oraz z elementów zastosowanych do ochrony pni istniejących drzew), powinny być wywiezione do uprawnionej jednostki skupującej lub przetwarzającej je.
- Drewno np. z szalunków lub opakowań materiałów budowlanych, nie może być spalone na miejscu i powinno być wywiezione do uprawnionej jednostki do jego utylizacji przez kompostowanie lub spalanie.
- Zużyte elementy konstrukcji stalowych np. z szalunków lub rozpór czy kawałki odciętych rur stalowych ochronnych lub przewiertowych, powinny być wywiezione do uprawnionej jednostki skupującej lub przetwarzającej je.
- Odpady z rur z tworzyw sztucznych PVC i PE powstałe w wyniku obcięcia rur na miejscu ich wpasowania do układanych ciągów kanalizacyjnych a nie nadające się do wbudowania gdzie indziej, powinny być wywiezione do uprawnionej jednostki skupującej lub przetwarzającej je.

Emisja energii do środowiska w trakcie realizacji inwestycji to:

- Emisja pyłów, która może wystąpić np. przy załadunku suchego gruntu na środki transportu, cięciu nawierzchni drogowych itp. Jest to rodzaj emisji który wystąpi chwilowo. Nie jest możliwe określenie chwilowego stężenia pyłu.
- Emisja substancji pochodzących z nawierzchni bitumicznej kładzonej na gorąco, która może wystąpić przy odbudowie nawierzchni asfaltowych. Jest to rodzaj emisji który wystąpi chwilowo. Nie jest możliwe określenie chwilowego stężenia tych substancji.
- Emisja hałasu wytwarzanego przez maszyny i urządzenia Wykonawcy robót. Jest to rodzaj emisji który wystąpi okresowo. Ponieważ obecnie nie jest znany wykonawca robót, który zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu (nie jest obecnie znany sprzęt który zostanie zastosowany przy realizacji inwestycji), nie jest możliwe jednoznaczne określenie wielkości emisji hałasu. natomiast maszyny inne budowlane 75÷85 dB. W związku z powyższym Wykonawca może prowadzić roboty wyłącznie w porze dziennej.
- Emisja spalin z maszyn, urządzeń i środków transportu Wykonawcy robót. Jest to rodzaj emisji który wystąpi okresowo. Ponieważ obecnie nie jest znany wykonawca robót, który zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu (nie jest obecnie znany sprzęt który zostanie zastosowany przy realizacji inwestycji), nie jest możliwe jednoznaczne określenie wielkości emisji spalin.
- Wibracje, które wystąpią np. zagęszczaniu gruntu w wykopie za pomocą zagęszczarek ręcznych lub walców na drogach. Ponieważ obecnie nie jest znany wykonawca robót, który zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu (nie jest obecnie znany sprzęt który zostanie zastosowany przy realizacji inwestycji), nie jest możliwe jednoznaczne określenie wielkości wibracji. Przykładowo podaje się, że obecnie stosowane stopy wibracyjne emitują wibracje o częstotliwości około 10 Hz natomiast walce średniej wielkości emitują wibracje o częstotliwości 50 ÷ 70 Hz.

Szczegółowe dane odnośnie zagrożeń dla higieny i zdrowia podano w niżej załączonej Informacji do planu BIOZ.

7) Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Nie dotyczy.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	„ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ M STADŁĄ GOSTAWICA PODEGRODZIE GMINA PODEGRODZIE POWIAT NOWY SĄCZ WOJ. MAŁOPOLSKIE		
NAZWA I ADRES INWESTORA	Urząd Gminy w Podegrodziu Podegrodzie 248 33-386 Podegrodzie		
NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA	Zakład Usług Inwestycyjnych PROINWEST 1 ul Głowackiego 34a 33-300 Nowy Sącz		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
IMIĘ I NAZWISKO	ZAKRES OPRACOWANIA	SPECJALNOŚĆ I NR UPRAWNIENÍ	PODPIS
mgr inż. Łagan Zbigniew	Technologia	GAS 834-A-53/82 GPA 7342-/94	 mgr inż. Zbigniew Łagan upr. nr GAS 834/A-53/82, oraz GPA-7342-120/94 do sporządzania dokumentacji, wykon. i nadz. w zakr. gospod. wodnej instalacji sanit. i techn. wod.-kan. wewn. i zewn. inst. inż. w zakr. ochr. środow. i gospod. wod.-kan. i robót. RZECZOZNAWCA w zakr. inż. techn. i organizacji robót w wodę i kanalizacji wst. technologii i organizacji robót UL. GŁOWACKIEGO 34a - tel. (018) 441 42 82 33-300 NOWY SĄCZ

2. INFORMACJA BIOZ.

1) Uwagi ogólne.

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzony zostanie przez Wykonawcę robót wybranego w przetargu. Poniżej podano wytyczne do tego planu.

Poniższą informację sporządzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 120 poz. 1126.

2) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

2.1) Roboty kanalizacyjne sieciowe.

Dla kanalizacji przewiduje się prowadzenie następujących typów robót:

- Wykopy liniowe o ścianach pionowych do około 3 m głębokości.
- Odwóz nadmiaru gruntu oraz gruntów nieprzydatnych do zasypów.
- Odwodnienie wykopów na czas budowy tam gdzie taka potrzeba zachodzi.
- Umocnienia pionowych ścian wykopów.
- Montaż rurociągów kanalizacyjnych z rur PVC DN400 Montaż studzienek kanalizacyjnych betonowych DN 1000 łączonych na uszczelkę.
- Próba szczelności.
- Zasyp wykopów.

2.2) Roboty w zakresie zagospodarowania.

W zakresie zagospodarowania przewiduje się prowadzenie następujących typów robót:

- Zdjęcie humusu, jego składowanie i nawiezienie po zakończeniu robót.
- Wykonanie i zazielenienia terenu po

3) Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Uwagi ogólne.

- Dla realizacji projektowanej kanalizacji Stadła Wykonawca robót, który zostanie wyłoniony w przetargu, powinien sporządzić szczegółowy harmonogram prac budowlanych w oparciu o niżej podane wytyczne.

- Roboty na kanalizacji należy prowadzić „od dołu” to jest począwszy od ostatniego punktu odprowadzenia ścieków.

- Poniższa kolejność realizacji jest wytyczną dla Wykonawcy, który opracuje harmonogram robót.

Kolejność realizacji obiektów.

- Kanał A odprowadzający ścieki do kanalizacji istniejącej.
 - Przewierthy pod drogą powiatową

Kolejność wykonania głównych rodzajów robót.

- Realizacja zaplecza Wykonawcy i ustawienie tablicy informacyjnej.
- Realizacja placów składowych wraz z ich ogrodzeniem.
- Wytyczenie kanalizacji i obiektów na niej (studzienki, oraz kabli w terenie).
- Ręczne wykonanie przekopów kontrolnych dla zlokalizowania istniejącego uzbrojenia podziemnego – klauzulowane mapy załączone do projektu mogą zawierać odstępstwa od stanu faktycznego na skutek nie zgłoszenia do ZUDP wykonanych wcześniej robót podziemnych.
- Zgłoszenie do administratora sieci podziemnych i nadziemnych oraz administratora cieków i dróg o terminie i planowanych robotach w rejonie tych obiektów.
- Zabezpieczenie terenu wzdłuż planowanych wykopów.
- Zabezpieczenie objazdów na czas budowy.
- Zdjęcie humusu i jego zabezpieczenie na składowisku (wydzielonym lub na danej działce).
- Rozbiórka ogrodzeń.
- Wykonanie wykopów wraz z jednoczesnym zabezpieczeniem dojeżdż i dojazdów.
- Wywóz nadmiaru gruntu i gruntów przeznaczonych do wymiany.
- Transport materiałów budowlanych.
- Wykonanie przewiertów pod drogami.
- Montaż obiektów (studzienki).
- Obsypka rurociągów i obiektów wraz z jednoczesnym jej zagęszczaniem.
- Zasyp wykopów wraz z jednoczesnym zagęszczaniem gruntu.
- Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w tym nawiezieniu humusu, odbudowa ogrodzeń i innych elementów rozebranych tymczasowo.

4) Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Budynki stacji benzynowej zbiorniki i dystrybutory tablice reklamowe .
- chodniki.
- Sieci telefoniczne i elektryczne napowietrzne oraz kablowe a także słupy oświetleniowe.
- Kanalizacja sanitarna i deszczowa.
- Wodociąg.
- Szamba.
- przepusty drogowe.
- Rowy przydrożne.

5) Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie.

- Sieci elektryczne napowietrzne oraz kablowe.
- Wodociąg.
- Ruch drogowy i pieszy po istniejących drogach.
- Szamba w trakcie przełączenia do kanalizacji.
- Istniejąca kanalizacja sanitarna

6) Zagrożenia podczas realizacji robót.

6.1) Miejsca i czas wystąpienia zagrożeń podczas realizacji robót.

- Wykopy wymagające stosowania odpowiednich zabezpieczeń.
- Roboty wymagające użycia sprzętu mechanicznego lub dźwigowego.
- W szczególności należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające przy pracach w zakresie podłączenia do istniejącej, czynnej kanalizacji.
- Zasilanie placu budowy.
- ruch drogowy.

7) Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- przedłożonymi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, że szalowanie wykopów dopuszcza obciążenia w klinie odlamu. Zagrożenie bardzo duże.
- Zatrucia oparami gazów trujących. W szczególności należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające przy pracach w zakresie podłączenia do istniejącej, czynnej kanalizacji – zagrożenie bardzo duże.
- Niebezpieczeństwo wybuchu gazów wydzielających się z kanalizacji istniejącej. W szczególności należy zwrócić uwagę na zagrożenia wynikające przy pracach w zakresie podłączenia do istniejącej, czynnej kanalizacji – zagrożenie bardzo duże.
- Porażenia prądem:
 - przy robotach elektrycznych podłączeniowych dla pompowni ścieków – zagrożenie duże

- na skutek pozostawienia bez zamknięcia i dozoru tymczasowych urządzeń zasilających Wykonawcy (skrzynki i rozdzielnice elektryczne np. dla zasilania placu budowy – zagrożenie bardzo duże
- przy prowadzeniu prac w pobliżu istniejących linii energetycznych nadziemnych – zagrożenie duże.
- przy prowadzeniu prac w pobliżu istniejących linii energetycznych podziemnych – zagrożenie bardzo duże.
- Upadek z wysokości przy robotach montażowych na słupach sieci n.n. – zagrożenie bardzo duże.
- Potrącenia przez środki komunikacji lub maszyny budowlane – zagrożenie duże..
- Oparzenia gorącą masą asfaltową – zagrożenie duże.
- Zagrożenia wynikające z prowadzenia robót w otwartym terenie w temperaturze powietrza poniżej minus 10°C.

8) Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót.

- Przy robotach szczególnie niebezpiecznych, tzn. użyciu maszyn i innych urządzeń technicznych, oraz robotach ziemnych, jak również montażu prefabrykatów, robotach przy napięciu i na wysokości, mogą pracować wyłącznie osoby do tego uprawnione i przeszkolone w zakresie BHP oraz posiadające odpowiednie uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów.
- Przy robotach w zakresie podłączeń kanalizacyjnych do kanalizacji już istniejącej i likwidacji istniejących szamb pracownicy powinni być też przeszkoleni w zakresie wybuchowości tj. P.poż. Prace takie powinny być poprzedzone przewietrzeniem istniejącej kanalizacji, a wykonywane z odpowiednią asekuracją, pomiarem stężenia gazów i przez co najmniej 2 osoby.
- Wszelkie roboty technologiczne z użyciem sprzętu mechanicznego w rejonie istniejącej linii napowietrznych elektrycznych prowadzić należy przy wyłączeniu sieci pod nadzorem Użytkownika.
- Roboty w zakresie przekładek gazociągów mogą wykonywać tylko uprawnieni pracownicy, przeszkoleni w zakresie BHP dot. prac gazowniczych i ochrony przeciwpożarowej.

9) Środki techniczne Wykonawcy zapobiegające niebezpieczeństwom.

Na całym terenie budowy należy stosować ogólne środki dla ochrony zdrowia i życia ludzi, a w tym:

- Tymczasowe ogrodzenie wykopów ich oznakowanie i oświetlenie w nocy.
- Kładki dla pieszych jako zapewnienie dojścia do posesji.
- Mostki przejazdowe dla dojazdu do posesji tam gdzie jest to możliwe.
- Zapewnienie objazdów dla ruchu drogowego.
- Zapewnienie dojazdu dla służb ratowniczych.
- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i uzgodnić z odpowiednimi urzędami, projekt organizacji ruchu na czas budowy.
- Nadzór nad budową.
- Roboty prowadzone w pasie drogowym drogi publicznej powinny być oznakowane i zabezpieczone zgodnie z projektem sporządzonym przez Wykonawcę robót, zatwierdzonym przez zarządzającego ruchem na tej drodze.
- Ruch środków transportowych i przejazd maszyn powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu, chyba że Wykonawca udowodni obliczeniami statycznymi przedłożonymi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, że szalowanie wykopów dopuszcza obciążenia w klinie odłamu. Zagrożenie bardzo duże.
- Przy stosowaniu koparek lub innych urządzeń z wysięgnikiem zachować odpowiednie odległości od przewodów sieci energetycznej.

W strefach szczególnego zagrożenia należy stosować szczególne środki dla ochrony zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, a to:

- Drabiny zejściowe do wykopów umożliwiające szybką ewakuację pracowników z wykopów.
- Wydzielenie stref pracy urządzeń (żurawie, dźwigi, koparki itp.).
- Przy robotach podłączeniowych do kanalizacji istniejącej należy stosować maski gazowe, detektory gazów (metan i siarkowodor oraz tlen) i wentylatory przenośne dla przewietrzenia kanalizacji..
- Należy bezwzględnie stosować oznakowanie stref zagrożonych wybuchem (istniejąca kanalizacja,
- Kładki dla pieszych i mostki przejazdowe.
- Operatorzy maszyn budowlanych powinni posiadać wymagane kwalifikacje.
- Pracownicy zatrudnieni przy układaniu asfaltu, powinni być zaopatrzeni w rękawice i inne środki ochrony osobistej. zabezpieczające przed oparzeniami.

10) Akty prawne.

W trakcie procesu budowlanego należy stosować się bezwzględnie do poniższych aktów prawnych:

- Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1998 Dz.U. nr 21 poz. 94 wraz z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 117 poz. 986
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 116 poz. 972
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy Dz.U. nr 14 poz. 117
- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 169 poz. 1650
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47 poz. 401
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót Dz.U. nr 151 poz. 1256
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych Dz.U. nr 96 poz. 437.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa Dz.U. nr 121 poz. 836
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. nr 212 poz. 1769
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne Dz.U. nr 157 poz. 1318
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. nr 118 poz. 1263.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby Dz.U. nr 62 poz. 288.
- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych Dz.U. nr 7 poz. 30.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego Dz.U. nr 193 poz. 1890.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz.U. nr 82 poz. 930
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U. nr 80 poz. 912
- Odpowiednie normy branżowe (kanalizacyjne, drogowe, gazowe, wodociągowe, elektryczne).



ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Nowy Sącz, dnia 16.09.2011r.

ZDW/PW/2011/1574/1216/RDWSN/BN
RDWSN-651- 969-61/11

Za zgodność
ODPISU z ORYGINAŁEM

DECYZJA

N.Sącz, dnia

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), § 1 i 2 Uchwały nr 362/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 marca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierowników Rejonów Dróg Wojewódzkich Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz ich zastępców do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń oraz uzgodnień, po rozpatrzeniu wniosku: Zakładu Usług Inwestycyjnych „PRO-INWEST 1” s.c. ul. Głowackiego 34a, 33-300 Nowy Sącz

wyrażam zgodę

na lokalizację kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 969 Nowy Targ – Stary Sącz – Brzezna w miejscowości Brzezna zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji na niżej podanym warunku:
- po wykonaniu kanalizacji sanitarnej – pas drogowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE

W dniu 12.09.2011r. do tutejszego Rejonu wpłynął wniosek: Zakładu Usług Inwestycyjnych „PRO-INWEST 1” s.c. ul. Głowackiego 34a, 33-300 Nowy Sącz na wykonanie kanalizacji sanitarnej w obrębie ronda dołączając plan sytuacyjny w skali 1:1000 z zaznaczeniem szczegółowej lokalizacji przebiegu kanalizacji w/c drogi wojewódzkiej nr 969.

Zgodnie z § 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami) po wnikliwym przeanalizowaniu materiałów uzgodniono wykonanie kanalizacji sanitarnej jak na załączonym planie sytuacyjnym.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie wniesione za pośrednictwem Zarządu Województwa Małopolskiego – Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, ul. Kilińskiego 70, 33 – 300 Nowy Sącz, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Uwagi

- przed przystąpieniem do realizacji powyższej inwestycji należy uzyskać pozwolenie na budowę lub zgłoszenie od właściwego organu,,
- niniejsza decyzja n i e jest zezwoleniem na rozpoczęcie robót i zajęcie pasa drogowego. Przed rozpoczęciem robót należy wystąpić do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym i umieszczenie w nim urządzeń zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późniejszymi zmianami), oraz przedłożyć informację o sposobie zabezpieczenia robót w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 969.

Otrzymują:

1. Zakład Usług Inwestycyjnych „PRO-INWEST 1” s.c.
ul.Głowackiego 34a, 33-300 Nowy Sącz
2. Obwód Drogowy w Starym Sączu
3. a/a (sprawę prowadzi B.Noga tel. 18 414 04 64)

Z UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

inż. Anna Pomietto
Z-ca Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu



Wobec niezaskarżenia niniejszej decyzji
w terminie i trybie ustawowo przewidzianym
stała się ona ostateczna z dn. 20.03.2011 r.
20.11.2011 roku i podlega wykonaniu.
Kraków, dn. 20.03.2011 r.

INSPEKTOR
ds. Uzgodnień
podpis: *Barbara Noga*

WOJEWODA MAŁOPOLSKI
Miejsce i data: Nowy Sącz, 01 września 2011

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU
WYDZIAŁ GEODEZJI I BUDOWNICTWA
ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sącz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

Za zgodność
ODPISU z ORYGINAŁEM

N.Sącz, dnia 01.09.2011

OPINIA Nr 2117/2011 z dnia 2011.08.17

Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sączu działając na podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr 100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w związku z nowelizacją w/w Ustawy wprowadzoną ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. Nr 163 poz. 1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przyjętego Uchwałą Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: **SIEĆ WOD.-KAN. SANIT. Z PRZYŁĄCZAMI, POMPOWNIĘ ŚCIEKÓW ORAZ ZASILANIE ENERGETYCZNE POMPOWNI.**

Lokalizacja: **STADŁA, CZĘŚĆ BRZEZNEJ I GOSTWICY.**

Inwestor: **URZĄD GMINY PODEGRODZIE
33-386 Podegrodzie 248**

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.
Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia

1. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
 - o warunkach zabudowy,
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 - pozwoleniu na budowę.
2. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tegoż Zespół.
3. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tymże Zespole.
4. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
5. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowiązany jest zabezpieczyć znajdujące się na trasie projektowanej inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurką metalową w środku lub metalową głowicą).
9. Nie przestrzeganie uwag i zaleceń ZKUPSUT grozi sankcjami wynikającymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z

dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Inne uwagi i zalecenia członków ZKUPSUT:

ENION S.A ODDZIAŁ W KRAKOWIE Z.E KRAKÓW REJON DYSTRYBUCJI NOWY SĄCZ	- Z uwagi na istn. kable NN roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Nowy Sącz - Skrzyżowania i zbliżenia z istn. kablami NN wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. - Przed zasypaniem skrzyżowania zgłosić w RD Nowy Sącz celem dokonania odbioru technicznego. - Wszelkie prace wykonywane pod i w pobliżu istn. linii energetycznych powinny być prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, bez użycia narzędzi i sprzętu mogących spowodować zbliżenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55. - W miejscach zbliżeń do kabli energetycznych prace ziemne poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych celem dokładnego zlokalizowania ich trasy. - W przypadku odkrycia kabli energetycznych w wyniku prowadzonych prac należy je zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W N.SĄCZU	- Decyzja znakPZD.ZP.BS-5443/U/70/11 z dn.12.08.2011 r.
TP S.A. PION TECHN. OBSŁUGI KLIENTA W REGIONIE WSCHODNIM	- Skrzyżowania i zbliżenia z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektować wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. -Prace w pobliżu urządzeń telekomunik. podziemnych wykonywać ręcznie pod ścisłym nadzorem pracownika TPSA z wcześniejszym powiadomieniem. - Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skrzyż. i zbliżeń do urządzeń telekomunikacyjnych przez pracownika TPSA zakończony protokołem. - Wszelkie uszkodzenia wynikłe niewłaściwego prowadzenia robót i niezgodne z uzgodnienia będą traktowane jako awarie i usuwane na koszt inwestora. - Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu w miejscach ułożenia sieci teletechnicznej z powodu możliwości ich uszkodzenia. - Istniejącą tt w miejscu skrzyżowania zabezpieczyć rurami ochronnymi arota na koszt Inwestora - Istniejącą kanal. tt zabezpieczyć rurami AROTA na koszt inwestora.
WÓJT GMINY PODEGRODZIE	- Wójt Gminy Podegrodzie-Decyzja znak DIN.030.1.2011 z dnia 22.07.2011 r,

/Pieczęć i podpis przewodniczącego zespołu/

PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU

Wojciech Jacek

Nasz znak: ROS-KO.6220.6.2011

Podegrodzie, dnia 30 września 2011 r.

ODPISU z ORYNAŁEM

DECYZJA
WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

N. Sacz, dnia 30 września 2011 r.

Na podstawie art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 3, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku” oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Podegrodzie - Zespołu Doradcy ds. inwestycyjnych Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica i Podegrodzie”.

ustalam

środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia określonego jako:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie”

i jednocześnie:

- I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia, jak również brak potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie.
- II. Określam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje zawartą w art. 63 ust. 1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1. rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

W ramach przedmiotowego zamierzenia planuje się rozbudowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie sieci wodociągowej na terenie przysiółka Równie w sołectwie Stadła. Projektowana sieć wodociągowa o łącznej długości około 700 mb wykonana z rur polietylenowych HDPE SDR 11 o średnicy 90 mm, ma w perspektywie dostarczać wodę dla terenu ujętego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren budownictwa mieszkaniowego.

Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się jako grawitacyjno – tłoczną, która zostanie włączona do aktualnie realizowanego systemu kanalizacji w miejscowości Brzezna, a następnie poprzez istniejący system kanalizacji w miejscowości Podrzecze, będzie odprowadzała ścieki do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Cała sieć kanalizacyjna wraz ze studzienkami rewizyjnymi wykonana zostanie w technologii PCV o średnicy 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm i 400 mm. Łączna długość projektowanej sieci wyniesie około 20 813 mb. Cała powierzchnia zajęta pod inwestycję wyniesie około 86 000 m². Kanalizacja obsługiwać będzie obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej. Projektowany system kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycję liniową, a więc nie powoduje on wyłączenia z powierzchni biologicznie czynnej. Jedynie wyłączenia z powierzchni biologicznie czynnej dotyczą trzech przepompowni ścieków, które wraz z ogrodzeniem zajmują powierzchnię około 27 m². Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie zainwestowanym zmienionym antropogenicznie – sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz dróg publicznych i wewnętrznych, a także na gruntach stanowiących grunty orne użytkowane rolniczo oraz użytki zielone. Zajęcie nieruchomości będzie miało charakter krótkotrwały i związane będzie z budową projektowanych sieci.

Po zakończeniu robót budowlanych inwestycja nie spowoduje zajęcia nieruchomości. Eksploatacja przedsięwzięcia nie wiąże się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych i ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć.

2. usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim, na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica, Podegrodzie. Włączenie głównego kolektora zbiorczego w miejscowości Brzezna (lokalizacja przy stacji paliw na działce o numerze ewidencyjnym 779/1 w miejscowości Brzezna), w sąsiedztwie ronda drogowego przy drodze powiatowej w Brzeznej. Po przekroczeniu ronda oraz drogi powiatowej nr 1544 k relacji Chełmiec – Naszacowice, przebieg kolektora zbiorczego wyznaczają odcinki prowadzone po lewej stronie wyżej wymienionej drogi. Trasę kolektora zaprojektowano przez osiedle Wygłanowice, Wieś Polska do granicy przysiółka Jadwisin znajdującego się w miejscowości Podegrodzie. Projektowana kanalizacja przebiega koło budynków mieszkalnych Remizy OSP w Stadłach, w rejonie składu materiałów budowlanych oraz stacji CPN w Stadłach. Ostatnia studnia kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowości Stadła na działce o nr ewidencyjnej 617/1. Granicę pomiędzy miejscowościami Stadła – Podegrodzie stanowi potok Barczynka. Po prawej stronie drogi zlokalizowano rurociąg przebiegający przez osiedle Wygłanowice, zbierający ścieki z budynków osiedla Wygłanowice. Kanał ten w dalszej części biegnie wzdłuż lewego brzegu potoku Gostwickiego. Nie przewiduje się w ramach projektowanej sieci kanalizacyjnej przekroczenia potoku Barczynka (lewostronny dopływ rzeki Dunajec), który biegnie w końcowym odcinku projektowanej (lewostronnej) kanalizacji, na granicy miejscowości Stadła i Podegrodzie.

Z uwagi na układ terenowy i brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków na odcinku lewostronnym zaprojektowano przepompownię PS3 na działce o nr ewidencyjnym 580/5 w m. Stadła, do której odprowadzane będą ścieki z 18 budynków mieszkalnych.

Dolna część budynków i działek zlokalizowanych w miejscowości Stadła z uwagi na położenie w obniżeniu terenowym włączona będzie do systemu kanalizacyjnego za pomocą przepompowni PS2 zlokalizowanej na działce 267/6. Budynki zlokalizowane w miejscowości Gostwica i częściowo w miejscowości Stadła z uwagi na brak możliwości odprowadzenia grawitacyjnego, odprowadzone będą za pośrednictwem przepompowni PS1 na dz. o nr ewidencyjnym 96/2 do wykonanego systemu kanalizacyjnego miejscowości Brzezna. Do przepompowni PS1 odprowadzane będą ścieki z 41 budynków mieszkalnych. Wzdłuż kanału grawitacyjnego umieszczono projektowaną sieć wodociągową wykonaną z rur polietylenowych HDPE SDR 11. Włączenie nastąpi w węźle w1 na działce o numerze ewidencyjnym 267/6 w miejscowości Stadła, natomiast węzeł końcowy sieci wodociągowej usytuowany będzie na działce o nr 263 w obrębie Stadła.

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na zabytki chronione ponieważ w sąsiedztwie inwestycji nie występują zabytki, brak również jest stanowisk archeologicznych. Ponadto przedsięwzięcie to nie znajduje się obszarach wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior. Ponadto przedsięwzięcie to nie ma wpływu na uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

3. rodzaj i skala możliwego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia:

Nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia a ponadto realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz nie spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

III. Niniejszej decyzji nadają rygor natychmiastowej wykonalności na podstawie przepisu art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 14.07.2011 r. wnioskodawca Gmina Podegrodzie - Zespół Doradcy ds. inwestycyjnych Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248, wystąpił do Wójta Gminy Podegrodzie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie”. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia spełniającą wymogi art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, poświadczony przez właściwy organ kopie map ewidencyjnych obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypisy uproszczone z rejestru gruntów. Jednocześnie wnioskodawca wnioskiem datowanym na dzień 19 września 2011 r. wniósł o niezwłoczne wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i o nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Po analizie wniosku, informacji o planowanym przedsięwzięciu oraz po ustaleniu stron postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego obwieszczeniem z dnia 20.07.2011 r. powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, wskazując jednocześnie możliwość zapoznania się ze złożonymi dokumentami w przedmiotowej sprawie. W obwieszczeniu tym powiadomiono strony postępowania o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego określenia zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia.

Z przedłożonej w sprawie karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowana inwestycja realizowana będzie na terenie Gminy Podegrodzie, w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim. Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane. Wobec powyższego organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Podegrodzie.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków”, tj. do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 ustawy.

Stosownie do powyższego, pismem z dnia 20 lipca 2011 r. Wójt Gminy Podegrodzie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3 oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 17A, 33-300 Nowy Sącz, z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie w opinii z dnia 4 sierpnia 2011 r., znak: ST.II.4240.96.2011.ED (data wpływu do tut. Organu: 05.08.2011 r.) uznał, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu w dniu 12 sierpnia 2011 r. (data wpływu do tut. Organu: 16.08.2011 r.) wydał Opinię Sanitarną nr 300/11 znak: PSE-NNZ-420-254/11, iż przedsięwzięcie pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie” nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentacji w sprawie stwierdzono, że teren, na którym planuje się zrealizować przedsięwzięcie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Podegrodzie Nr 370/XLVII/10 z dnia 16.07.2011 r. i przedmiotowa inwestycja jest zgodna z jego ustaleniami.

Zgodnie z postanowieniami art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

- planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
- planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy.

W celu stwierdzenia, czy planowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko, odwołano się do treści cytowanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie § 3 ust. 1 pkt 79 - „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków” zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany. Przebieg postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zależy od rodzaju planowanego przedsięwzięcia. Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w tym sporządzenie raportu jest rozpatrywany indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia. Dla tej grupy przedsięwzięć, po zapoznaniu się z wnioskiem inwestora oraz po uzyskaniu stosownych opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ustalana jest konieczność lub brak konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu.

Tutejszy organ mając na uwadze opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, po przeprowadzeniu analizy środowiskowych uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowieniem z dnia 7 września 2011 r., znak: ROS-KO.6220.6.2011, stwierdził brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 cytowanej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach strony zostały powiadomione o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym i o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Po przeanalizowaniu całości inwestycji, tutejszy Organ stwierdził, iż budowa kanalizacji przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie ww. miejscowości, obecnie opartej o często nieszczelne zbiorniki bezodpływowe. Odbiór i odprowadzanie ścieków sanitarnych, w połączeniu z właściwą eksploatacją sieci eliminuje w znaczący sposób zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych. Eksploatacja projektowanej kanalizacji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jedynie na etapie realizacji inwestycja może być źródłem emisji pyłu, zanieczyszczeń do powietrza i hałasu w związku z pracą maszyn i prowadzeniem robót budowlanych. Będą to jednak uciążliwości krótkotrwałe i przemijające wraz z ustaniem prac. Prace budowlane przy realizacji kanalizacji prowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Po zakończonych robotach teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Powstające odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie, umieszczane w kontenerach, a następnie odbierane i wywożone przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia. Podczas realizacji inwestycji nie zajdzie konieczność wycinki drzew i krzewów. Dla ograniczenia pylenia, mogącego zaistnieć np. w przypadku cięcia

asfaltu, podłoże będzie polewane wodą. Planowane do realizacji przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnej, ze względu na rodzaj przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska i oddziaływać niekorzystnie na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny. Z uwagi na położenie w znacznej odległości od zachodniej granicy państwa, zakres oraz charakter przedsięwzięcia nie będzie ono powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Teren lokalizacji planowanego przedsięwzięcia położony jest częściowo na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu utworzonego na mocy Rozporządzenia Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 2006 r. nr 806 poz. 4862 z późn. zm.) poza obszarami Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 – PLH 120088 ŚRODKOWY Dunajec z Dopływami leży w odległości ok. 125 m od projektowanej inwestycji. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na zabytki chronione ponieważ w sąsiedztwie inwestycji nie występują zabytki, brak również stanowisk archeologicznych.

Analiza charakteru planowanego przedsięwzięcia przeprowadzona na podstawie karty informacyjnej wykazała, że nie będzie ono znacząco oddziaływać na środowisko i obszar podlegający ochronie, a także wartości krajobrazowe terenu z uwagi na jej charakter i lokalizację. Inwestycja nie przyczyni się do zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenów położonych w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. W myśl art. 108 § 1 ustawy z dnia kodeks postępowania administracyjnego: „*decyzji, od której służy odwołanie może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na ważny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony*”. Wnioskodawca wnioskiem z dnia 10.09.2011 r. wniósł o niezwłoczne wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie” i o nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, ze względu na ważny interes społeczny. Tutejszy Organ przychylił się do wniosku o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności ze względu na spełnienie przesłanki, jaką jest ważny interes społeczny. Tut. Organ podzieliła argumentację wnioskodawcy, zgodnie z którą celem projektu jest znaczna poprawa jakości środowiska naturalnego, jakości wód gruntowych i powierzchniowych oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie im dostępu do wysokiej jakości infrastruktury technicznej. Tut. Organ przychylił się do zdania wnioskodawcy, iż nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności znacznie przyspieszy wszelkie konieczne procedury administracyjne, w tym również procedurę uzyskania koniecznego pozwolenia na budowę, co – zdaniem tutejszego Organu – jak najbardziej leży w ważnym interesie społecznym lokalnej społeczności.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz mając na uwadze wcześniejsze opinie i uzgodnienia należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronom ~~odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Podegrodzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.~~



Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Z up.  JTA

mgr inż. Elżbieta Popardowska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

W załączeniu:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują strony:

1. Gmina Podegrodzie - Zespół Doradców ds. inwestycyjnych Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie - Wnioskodawca,
2. Pozostałe strony postępowania (liczba stron przekracza 20) w trybie art. 49 KPA, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica, Podegrodzie, a także w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie oraz na stronie biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Podegrodzie),
3. aa.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych, Oddział w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz, ul. Daszyńskiego 3,
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, Ul. Nawojowska 17A, 33-300 Nowy Sącz.

Nasz znak: ROS-KO.6220.6.2011

Podegrodzie, dn. 30.09.2011 r.

Załącznik nr 1 do Decyzji
z dnia 30 września 2011 r.,
znak: ROS-KO.6220.6.2011 :

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Sporządzona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica i Podegrodzie, Gmina Podegrodzie”.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w powiecie nowosądeckim na terenie Gminy Podegrodzie w miejscowościach: Brzezna, Stadła, Gostwica, Podegrodzie. W ramach przedmiotowego zamierzenia planuje się rozbudowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie sieci wodociągowej na terenie przysiółka Równie w sołectwie Stadła.

Projektowana sieć wodociągowa o łącznej długości około 700 mb wykonana z rur polietylenowych HDPE SDR 11 o średnicy 90 mm, ma w perspektywie dostarczać wodę dla terenu ujętego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako teren budownictwa mieszkaniowego.

Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się jako grawitacyjno – tłoczną, która zostanie włączona do aktualnie realizowanego systemu kanalizacji w miejscowości Brzezna, a następnie poprzez istniejący system kanalizacji w miejscowości Podrzecz, będzie odprowadzała ścieki do oczyszczalni ścieków w Podrzeczu. Cała sieć kanalizacyjna wraz ze studzienkami rewizyjnymi wykonana zostanie w technologii PCV, z rur o wydłużonych kielichach, łączonych na uszczelce gumowej, rurociągi tłoczne zgrzewane doczołowo (polifuzyjnie), co przy prawidłowym wykonawstwie zapewni szczelność sieci i zabezpieczy przed eksfiltracją ścieków do gruntu i infiltrację wody gruntowej do kanału. Łączna długość projektowanej sieci wyniesie około 20 813 mb. Cała powierzchnia zajęta pod inwestycję wyniesie około 86 000 m². Rozbudowywana sieć kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur PCV o średnicy 160 mm, 200 mm, 250 mm, 315 mm i 400 mm. Rury przyłączy należy układać ze spadkiem min 1,5 %. Kanalizacja obsługiwać będzie obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej, z których odprowadzane będą ścieki w ilości około 84 m³/d (Q_{śr.d} perspektywicznie dla okresu 30 lat – 126 m³/d). Trasa sieci przebiegać będzie w terenach zainwestowanych, przekształconych antropogenicznie, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, dróg publicznych i wewnętrznych oraz na gruntach ornych i użytkach zielonych. Projektowany system kanalizacji sanitarnej stanowi inwestycję liniową, a więc nie powoduje on wyłączenia z powierzchni biologicznie czynnej, gdyż po zakończeniu budowy kanalizacji teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Jedyne wyłączenia z powierzchni biologicznie czynnej dotyczą trzech przepompowni ścieków, które wraz z ogrodzeniem zajmują powierzchnię około 27 m².

Sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje rozwiązanie sytuacyjno – wysokościowe rozbudowy kanalizacji grawitacyjno – tłocznej i rozdzielczej ścieków bytowo – gospodarczych wraz z przyłączami do budynków oraz kolektorem zbiorczym sanitarnym:

- Kolektor zbiorczy sanitarny z rur PCV U 400 mm, o długości około 2841 mb,
- Rury PCV U 315 mm o długości około 1984 mb,
- Rury PCV U 250 mm, dł. około 2768 mb,
- Rury PCV U 200 mm, dł. około 8306 mb,
- Przykanaliki do budynków z rur PCV U 160 mm, dł. około 2835 mb,
- Przyłącza do budynków z rur PCV U 160 mm, dł. około 2079 mb,
- Rurociąg tłoczny z PS1 HDPE o następującej średnicy i długości: SDR 11 śr. 80 mm, dł. 455,0 m,
- rurociąg tłoczny z PS2 HDPE SDR 11 - śr. 50 mm, dł. 125,0 m,
- rurociąg tłoczny z PS3 HDPE SDR 11 - śr. 50 mm, dł. 95,0 m,
- rurociąg tłoczny z przepompowni przydomowej PPD1 działka o nr ewid. 112 w m. Stadła, o średnicy 50 mm i długości 45,0 m
-

Szczegółowy opis przebiegu sieci kanalizacyjnej:

Włączenie głównego kolektora zbiorczego „A” średnicy 400 mm projektowane jest do studni końcowej systemu w miejscowości Brzezna (lokalizacja przy stacji paliw na działce o numerze ewidencyjnym 779/1 w miejscowości Brzezna), w sąsiedztwie ronda drogowego przy drodze powiatowej w Brzeznej. Po przekroczeniu ronda oraz drogi powiatowej nr 1544 k relacji Chelmiec – Naszacowice, przebieg

kolektora zbiorczego wyznaczają odcinki kolektora „A” prowadzone po lewej stronie wyżej wymienionej drogi. Trasę kolektora I rzędu „A” zaprojektowano przez osiedle Wygłanowice, Wieś Polska do granicy przysiółka Jadwisin znajdującego się w miejscowości Podegrodzie. Projektowana kanalizacja przebiega koło budynków mieszkalnych Remizy OSP w Stadłach, w rejonie składu materiałów budowlanych oraz stacji CPN w Stadłach. Ostatnia studnia kanalizacji sanitarnej kolektora „A107” zlokalizowana jest w miejscowości Stadła na dz. ewidencyjnej nr 617/1, obręb Stadła. Granicę pomiędzy miejscowościami Stadła – Podegrodzie stanowi potok Barczynka. W ramach projektu nie przewiduje się przekroczenia wyżej wymienionego potoku. Z uwagi na brak możliwości grawitacyjnego włączenia w m. Stadła budynków o numerach: 58, 59, 61, 64, 92, 93, 94, 120, 143, 145 zaprojektowano przepompownię sieciową na działce ewidencyjnej nr 580/10 zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi gminnej 293843k.

Kolektor boczny A16.1- A16.5 obejmuje budynki 63 i 506 zlokalizowane w obrębie ewidencyjnym Brzezna, które nie były podłączone w ramach realizacji kanalizacji sanitarnej w Brzeznej.

Do kolektora zbiorczego rozdzielczego „A” podłączany jest system rozdzielczy kanałów II i III rzędu wraz z przyłączami, obejmujący budynki zlokalizowane po lewej stronie drogi powiatowej.

Po prawej stronie drogi zlokalizowano rurociąg II rzędu (kolektor rozdzielczy „B”), przebiegający przez osiedle Wygłanowice, zbierający ścieki z budynków osiedla Wygłanowice. Kanał ten w dalszej części biegnie wzdłuż lewego brzegu potoku Gostwickiego do studni B15 (dz. nr 71/1, obręb Stadła) bez jego przekraczania z uwagi na jego zagłębienie. Włączenie kolektora „B” do studni A23 nastąpi po przekroczeniu przewiertem drogi powiatowej nr 1544 k (dz. nr 415/7, obręb Stadła).

Projektowany kolektor rozdzielczy „C” zlokalizowano po prawej stronie drogi powiatowej 1544K i obejmuje budynki osiedla Wygłanowice, zlokalizowane na prawym brzegu potoku Gostwickiego. Kolektor ten po przekroczeniu drogi powiatowej nr 1544K włączony jest do studni kolektora „A 41”, na działce o numerze ewidencyjnym 459/1 obręb Stadła.

Kolektor „D” zlokalizowany jest po prawej stronie starorzecza potoku Barczynka (lewa strona drogi powiatowej 1544 K) i przebiega wzdłuż byłego koryta tego potoku, a następnie zostanie włączony do studni A42, usytuowanej na działce ewidencyjnej 459/1, obręb Stadła. Kolektor „E” biegnie wzdłuż prawej krawędzi drogi powiatowej 1546 K, a następnie po jej poprzecznym przekroczeniu, pomiędzy studniami oznaczonymi E11-E12 biegnie wzdłuż istniejącej sieci wodociągowej za drugą linią zabudowy, aż do studni E 35. Na odcinku E 35 – E 68 projektowany kolektor biegnie w poboczu ulicy Szmaciarskiej. Do tego kolektora podłączane są budynki zlokalizowane po prawej i lewej stronie tej ulicy. Włączenie kolektora „E” do studni A50 nastąpi na działce o numerze ewidencyjnym 468/1 w miejscowości Stadła, po przekroczeniu drogi powiatowej 1544 K na odcinku E3-E2.

Kolektor „E” posiada boczne odgałęzienia – kolektor III rzędu od studni E6 –E6.11 obejmujący podłączenia budynków lewostronnych i prawostronnych osiedla Moczarki, położonego wzdłuż gminnej drogi 293852K.

Boczny kolektor E 32-E 32.7 zlokalizowany będzie po prawej stronie ulicy Szmaciarskiej za pierwszą linią zabudowy.

Kolejny kolektor E33—E32 2 obejmuje podłączenia boczne do budynków nr 36 i 37, kolektor E34-E34.3 obejmujący budynki nr 100 i 131. Kolektor E36-E36.25 obejmujący budynki zlokalizowane za II linią zabudowy, aż do granicy z miejscowością Podegrodzie.

E66-E66.2 obejmujący budynki po lewej stronie ulicy Szmaciarskiej do studni E66.2 (rozprężnej) włączony jest rurociąg tłoczny z przepompowni PS2 zlokalizowanej na dz. 267/6 obręb Stadła.

E68 a – E68d obejmuje uzbrojenie działek w obrębie Stadła.

E 68.1 E68 19 kolektor ten odprowadza ścieki z budynków w miejscowości Stadła oraz 5 budynków zlokalizowanych w obrębie Podegrodzie.

Kolektor „F” od studni F1-F20 włączonej do studni E13 lewa strona drogi powiatowej 1546k Stadła – Długoleka Przyszowa do kolektora tego podłączone są budynki na przysiółku Równie.

Kolektor „F” posiada odgałęzienie III rzędu F13 – F13.17 kanał ten odbiera ścieki z budynków 59,266, 267, 229 w obrębie Gostwica.

Kolektor G1-G13 zlokalizowany po lewej stronie drogi powiatowej 1544k wzdłuż starorzecza potoku Barczynka oraz Drogi gminnej 293843k. Studnia G13 jest studnią rozprężną dla rurociągu tłoczego z przepompowni ścieków PS3.

Przepompownia sieciowa PS1 z ogrodzeniem wraz z zasilaniem elektrycznym wg warunków Enion stanowi element systemu kanalizacji sanitarnej obejmującej budynki mieszkalne położone wzdłuż drogi powiatowej nr 1549k, kanał grawitacyjny PS- PS1C10 obejmuje grawitacyjne odprowadzenie ścieków z budynków położonych po lewej stronie ww. drogi do przepompowni sieciowej PS1. Wzdłuż kanału należy wykonać rurociąg tłoczny do studni rozprężnej kanalizacji sanitarnej miejscowości Brzezna, zlokalizowanej na terenie bazy SKR Brzezna.

Do przepompowni sieciowej PS1 zaprojektowano kanał grawitacyjny PS1A1- PSA1.12 zbierający ścieki z budynków miejscowości Gostwica, po prawej stronie drogi powiatowej 1549K PSB1- PSB24 zbierający ścieki z dalszej części budynków miejscowości Gostwica. Po prawej stronie drogi powiatowej 1549k obydwa kanały połączono wspólnym rurociągiem PS1.16 i po przekroczeniu drogi powiatowej 1549k sprowadzono do przepompowni sieciowej PS1.

Z uwagi na układ terenowy i brak możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków na odcinku lewostronnym zaprojektowano przepompownię PS 3 na działce o nr 580/5 w m. Stadła, do której odprowadzane będą ścieki z 18 budynków mieszkalnych.

Dolna część budynków i działek zlokalizowanych w miejscowości Stadła z uwagi na położenie w obniżeniu terenowym włączona będzie do systemu kanalizacyjnego za pomocą przepompowni PS2 zlokalizowanej na działce 267/6 przepompownia do której odprowadzane będą ścieki z 4 budynków mieszkalnych, ścieki z przepompowni odprowadzane będą za pośrednictwem rurociągu tłocznego o długości 125,0 m do studni rozprężnej E66.2

Budynki zlokalizowane w miejscowości Gostwica i częściowo w miejscowości Stadła z uwagi na brak możliwości odprowadzenia grawitacyjnego, odprowadzone będą za pośrednictwem przepompowni PS1 na dz. 96/2 do wykonanego systemu kanalizacyjnego miejscowości Brzezna. Do przepompowni PS1 odprowadzane będą ścieki z 41 budynków mieszkalnych, ścieki z przepompowni odprowadzane będą za pośrednictwem rurociągu tłocznego o długości 455,0 m do studni rozprężnej S i na Bazie SKR Brzezna.

W każdej pompowni sieciowej zamontowano 2 szt. pomp ściekowych (podstawową i rezerwową) wraz z armaturą i systemem zasilania elektrycznego i sterownia. Obudowa z polimerbetonu nakrywa żelbetowa wyniesiona ponad teren min 60 cm. Strefa przepompowni o wymiarach 3,0 x 3,0m ogrodzona siatką na słupkach.

Wzdłuż kanału grawitacyjnego PS2 – PS6 umieszczono projektowaną sieć wodociagową, włączenie nastąpi w węźle w1 na działce o numerze ewidencyjnym 267/6 w Stadłach z zasuwą odcinającą, zgodnie z warunkami administratora, natomiast węzeł końcowy sieci wodociagowej usytuowany będzie na działce o nr ewid. 263 w obrębie Stadła.

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na zabytki chronione ponieważ w sąsiedztwie inwestycji nie występują zabytki, brak również jest stanowisk archeologicznych. Ponadto przedsięwzięcie to nie znajduje się na obszarach wodno – błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior. Ponadto przedsięwzięcie to nie ma wpływu na uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Na całym obszarze objętym projektem, podczas realizacji inwestycji nie przewiduje się żadnej wycinki drzew. Inwestycja ze względu na swój charakter (liniowa) nie będzie mieć znaczącego negatywnego oddziaływania na istniejące i projektowane obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

W fazie budowy projektowana inwestycja będzie wymagać zaopatrzenia w wodę, energię i paliwo, ale tylko do celów budowlanych, natomiast faza eksploatacji przedsięwzięcia charakteryzuje się brakiem zużycia energii, surowców, materiałów jak również brakiem emisji do środowiska.

Ze względu na to, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie charakteryzującym się zwartą zabudową, podłączenie budynków do projektowanej sieci kanalizacyjnej jest bardzo wskazane.

mer
k
B

7
P
bK



Kraków, 22 listopada 2010 r.

Zaświadczenie

Pan/Pani.....
Zbigniew Łagan

.....
Mosczenica Niżna 183

.....
33-340 Stary Sącz

.....
jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

.....
MAP/IS/2928/01

.....
o numerze ewidencyjnym

.....
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

.....
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia 1 stycznia 2011 r.

.....
do dnia 31 grudnia 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w Krakowie
[Podpis]

dr inż. Stanisław Karczmarski

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w Krakowie

.....
(pieczęć i podpis przewodniczącego OIIB)



UNIA
W Krakowie 3424

Nr GPA-7342-120/94

Nowy Sącz, dnia 20 grudnia 1994

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5ust.1, §6ust.1, §7, §13ust.1pkt.4lit."a"lit."b"lit."c",
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spr-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Pan Z b i g n i e w Ł A G A N

magister inżynier budownictwa wodnego

.....
26 marca 1948r. w Nowym Sączu

.....
posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w szczególności instal.-inżynierskiej w zakresie sieci i instalacji san-
o oraz kierownika budowy i robót
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska

Pan Zbigniew Ł A G A N jest uprawniony do

1/ do sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,
gazowych i ciepłowniczych uzbrojenia terenu,

2/ do sporządzania projektów instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych,
ciepłowniczych, gazowych i klimatyzacyjno-ventylacyjnych,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowan-
o i kontrolowania wytworzenia konstrukcyjnych elementów instalacji ora-
ocenia i badania stanu technicznego w zakresie instalacji i urzą-
dzeń służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód i gleby,

4/ do sporządzania w budownictwie jednorodnym, zagrodowym oraz innych
budynków o kubaturze do 1000 m³ projektów instalacji i urządzeń
służących do ochrony przed zanieczyszczeniem wód i gleby.

Za zgodność
ODPISU z ORYGINAŁEM

N. Sącz, dnia

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza może być zaskarzona - za pośrednictwem Marszał-
Nowy Sącz, dnia 20 grudnia 1994



.....
Złp w 2 N. Sącz 303008 -- 5000

15 grudnia 2010
Kraków,

Zaświadczenie

Pan/Pani.....
Wiesław Przyborski

miejsce zamieszkania.....
ul. Długosza 23

38-300 Gorlice

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

MAP/BO/3260/01

o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia
1 stycznia 2011 r.

do dnia
31 grudnia 2011 r.

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w KRAKOWIE

PRZEWODNICZĄCY RADY
MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w Krakowie
dr inż. Stanisław Karczmarczyk
(pieczęć i podpis przewodniczącego OIiB)

e-mail: map@map.pilb.org.pl

www.map.pilb.org.pl

39

59

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

URZĄD WOJEWÓDZKI
w Krakowie

Nowy Sącz, dnia 29 grudnia 1994 r.

OPA-7342-237/94

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. "a".

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że:

Pan Wiesław Przyborski

magister inżynier melioracji wodnych

urodzony dnia 5 maja 1951 r. w Mikuszowicach

posiada przygotowanie zawodowe uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

w szczególności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci sanitarnych

Pan Wiesław Przyborski jest upoważniony do:


sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Za zgodność
opisu z oryginałem

N. Sioch, dnia

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza może być zaskarżona — za pośrednictwem wojewody — do Wojewódzkiego sądu administracyjnego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z up. Wojewody
[Podpis]
Wojewoda Małopolski



sygn. nr 2 N Sioch 30.12.94 — 5009