

Uzgodnienia projektowe

Miejsce i data: Nowy Sącz, 03 kwiecień 2014

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SĄCZU
WYDZIAŁ GEODEZJI I BUDOWNICTWA
ZESPÓŁ KOORDYNUJĄCY USYTUOWANIE
PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU
33-300 Nowy Sącz
ul. Strzelecka 1
tel. (018) 41-41-652, 653
fax (018) 41-41-888

OPINIA Nr 770/2014
z dnia 26.03.2014

Zespół Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Nowym Sączu działając na podstawie art.7d pkt 2 i 28 ust.1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. nr 100 poz. 1086 i nr 120 poz. 1268 z 2000r.) i w związku z nowelizacją w/w Ustawy wprowadzoną ustawą z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie Ustawy Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U. Nr 163 poz.1364 z 2005r./ oraz § 13 ust.3 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przyjętego Uchwałą Nr 27/IV/2003 Rady Powiatu Nowosądeckiego

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: **SIEĆ WODOCIAŁOWA Z PRZYŁĄCZAMI, ZASILANIE ENERGET. POMPOWNI : PW1, PW2, PW3, KABLE STEROWNICZE ORAZ PROJ. SŁUPY OŚWIETL. TERENU , RUROCIĄGI ODPLYWOWE I DOPŁYWOWE DLA ZB. I POMPOWNI W M. GOSTWICA I MOKRA WIEŚ**

Lokalizacja: **Gostwica , Mokra Wieś gm. Podegrodzie**

Inwestor: **WÓJT GMINY PODEGRODZIE
33-386 Podegrodzie 248**

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania.

Uwagi i zalecenia

1. Uzgodnienie traci ważność gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a także organ nadzoru budowlanego powiadomią o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji:
 - o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej przed dniem 11 lipca 2003 r.,
 - o warunkach zabudowy,
 - o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
 - pozwoleniu na budowę.
2. O wystąpieniu w/w przypadków (pkt 2) inwestor jest zobowiązany zawiadomić bezzwłocznie tutejszy Zespół.
3. Wszystkie odstępstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagają dodatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
4. Przed wejściem w teren należy uzyskać zgodę właścicieli gruntów na ułożenie przewodów uzbrojenia podziemnego na ich nieruchomościach.
5. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.
6. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą (w przypadku przewodów podziemnych przed ich zasypaniem).
7. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowią mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.
8. Wykonawca prac instalacyjnych zobowiązany jest zabezpieczyć znajdujące się na trasie projektowanej

- inwestycji punkty osnowy geodezyjnej (punkt betonowy z rurką metalową w środku lub metalową głowicą).
9. Nie przestrzeganie uwag i zaleceń ZKUPSUT grozi sankcjami wynikającymi z art. 48 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
10. Inne uwagi i zalecenia członków ZKUPSUT:

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W N. SĄCZU	- Decyzja: PZD.ZP.4411.U.19.2014.BS z dnia: 10.03.2014r.
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE REJON DYSTRYBUCJI NOWY SĄCZ	- Z uwagi na istn. kable NN roboty ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela RD Nowy Sącz. - Skrzyżowania i zbliżenia z istn. kablami NN wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. - Przed zasypaniem skrzyżowania zgłosić w RD Nowy Sącz celem dokonania odbioru technicznego. - W przypadku odkrycia w wyniku prowadzonych prac ziemnych istn. kabli energetycznych należy je zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. - Wszelkie prace wykonywane pod i w pobliżu istn. linii energetycznych powinny być prowadzone przez wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, bez użycia narzędzi i sprzętu mogących spowodować zbliżenie do linii oraz zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. Dz.U.Nr 47 poz.401 rozdz. 6 §55.
WÓJT GMINY PODEGRODZIE	- Decyzja: ZGK-ZDR.7021.5.2.2014 z dnia: 18.03.2014r.

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO
ZESPOŁU

mgr inż. Andrzej Pasieka
Inspektor

/Pieczęć i podpis przewodniczącego zespołu/
.....

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Podegrodziu
33-386 PODEGRODZIE 248
tel. 18 448 49 54, 18 448 49 55
REGON 121849380 NIP 7343501969

„EKO-PROJEKT”
Zakład Usługowy – Projektowanie i Nadzory
Grzegorz Szczepański
Ul Głęboka 28
37-200 Przeworsk

Nr opinii : ZGK-ZD 09 /2014.

D O T Y C Z Y : wydania wstępnych warunków-opinii na włączenie i pobór wody z sieci wodociągu zbiorowego dla miejscowości Gostwica gmina Podegrodzie.

Po rozpatrzeniu wniosku dotyczącego wydania wstępnych warunków na włączenie i pobór wody z sieci wodociągu zbiorowego dla miejscowości Gostwica , Zakład Gospodarki Komunalnej informuje :

- Potwierdza się możliwość rozbudowy sieci wodociągowej i dostawy wody dla miejscowości Mokra Wieś i części miejscowości Gostwica z sieci wodociągu zbiorowego Gostwica w ilości 5 L/sek.
- Włączenie do sieci na działce nr **962 w Gostwicy** (istniejący wodociąg śr. 110 mm) Włączenie za pomocą trojaka rozgałęźnego 110/110 mm z zasuwą średnicy 110 mm - rozbudowa sieci wodociągowej z rur PE HD 100 SDR 11 średnicy 125 mm.
- Podstawą do otrzymania zgody na włączenie do sieci wodociągu zbiorowego i pobór wody jest przedłożenie do zatwierdzenia uzgodnionego w Zespole Koordynującym Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Projektu Budowlanego rurociągu przyłączeniowego,
- Informuje się o obowiązku wykonania rurociągu zgodnie z zatwierdzonym projektem, normami technicznymi i sztuką budowlaną ,
- Informuje się o obowiązku zgłoszenia rurociągu przyłączeniowego przed zasypaniem do odbioru technicznego i próby szczelności przedstawicielowi ZGK w Podegrodziu,
- Wykonawca sieci zobowiązany będzie do dokonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przed włączeniem wykonanego rurociągu przyłączeniowego do sieci istniejącego wodociągu zbiorowego.

Warunkiem połączenia rurociągu przyłączeniowego z siecią wodociagową i pobór wody oraz przejście w administrację przez ZGK w Podegrodziu będzie spełnienie w/w wymogów. Nie spełnienie w/w wymogów jest równoznaczne z odmową przyłączenia do sieci wodociągu zbiorowego Gostwica z winy wnioskodawcy. Niniejsze warunki wstępne-opinia jest ważna 2-lata od daty wydania.

Otrzymują :
1 x Adresat
1 x aa

PODINSPEKTOR
ds. inwestycji i remontów
Jan Sadowy

Nowy Sącz, dnia 10 marca 2014r r.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260) w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 marca 2014r. Gminy Podegrodzie

zezwalam

na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej:

- 1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś - Jastrzębie:

- przekroczenie w km 3+860, przekroczenie w km 3+935, przekroczenie w km 4+216, przekroczenie w km 4+429, przekroczenie w km 5+189, przekroczenie w km 5+596, przekroczenie w km 5+768, przekroczenie w km 5+975, przekroczenie w km 6+079,
- przejścia pod drogą powiatową należy przewidzieć metodą przepychu lub przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszania istniejącej nawierzchni, poboczy, rowów oraz skarp,
- głębokość posadowienia sieci winna wynosić min. 1,5 m licząc od rzędnej niwelety jezdni do wierzchu rury ochronnej oraz 0,8m pod dnem rowu,
- odcinki sieci wodociągowej przebiegające wzdłuż drogi powiatowej należy zlokalizować poza liniami rozgraniczającymi.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy,
- uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego sieci wodociągowej,
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim urządzenia.

Uzasadnienie

Gmina Podegrodzie złożyła wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg o uzgodnienie trasy sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej 1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś - Jastrzębie

W rozpatrywanym przypadku, Gmina planuje budowę sieci wodociągowej dla miejscowości Mokra Wieś i Gostwica. Zapewnienie dostaw wody dla gospodarstw w/w miejscowości, z uwagi na ukształtowanie terenu przyległego do drogi powiatowej, wymaga umieszczenia części projektowanych sieci w pasie drogowym – przekroczenie poprzeczne drogi..

Zaproponowana, we wniosku inwestora, trasa sieci wodociągowej w pasie drogowym, przy założeniu lokalizacji urządzeń poprzecznie pod drogą, nie ograniczy dotychczasowych funkcji drogi, ani nie pogorszy warunków bezpieczeństwa ruchu.

Na podstawie Art. 39 ust. 3 i 3a w/w ustawy o drogach publicznych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami, wymaga zezwolenia właściwego zarządcy drogi.

W zezwoleniu, zarządca drogi określa sposób, miejsce i warunki umieszczenia urządzeń, co zostało ujęte niniejszą decyzją lokalizacyjną.

Niniejszą decyzją, zarządca drogi powiatowej wyraża zgodę na dysponowanie działką drogową, na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia budowy.

Podnoszony we wniosku art. 43 ustawy o drogach publicznych, określa odległości usytuowania obiektów budowlanych od krawędzi jezdni – w tym przypadku odległość ta wynosi 8m. Na podstawie ust 2 w/w artykułu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach odległości te mogą być zmniejszone za zgodą zarządcy drogi, natomiast obiekty te nie mogą wkraczać w linie rozgraniczające.

Zgodnie z art.35 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. w/w ustawy, w liniach rozgraniczających drogę, mogą być wznoszone tylko **tymczasowe obiekty budowlane** oraz urządzenia związane z obiektami budowlanymi.

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 , za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia .

Otrzymują:

1. **Gmina Podegrodzie**

Do wiadomości:

2. **EKO-PROJEKT**

Zakład Usługowy – Projektowanie i Nadzory

37-200 Przeworsk

Ul. Głęboka 28.

3. A/a.

Z UPOWAZNIEŃ ZARZĄDU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

mgr inż. *Adam Czerwik*
DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Podegrodzie, dnia 12 marca 2014 r.

Nasz znak: ZGK-ZDR.7021.1.6.2014

DECYZJA
WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Doradcy ds. Inwestycji Urzędu Gminy Podegrodzie w sprawie uzgodnienia lokalizacji trasy projektowanej sieci i przyłączy wodociągowych w pasie drogowym dróg gminnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 513/3, 875/1, 875/2 i 875/3 w Gostwicy oraz 55, 81, 89, 130, 303, 363, 424, 602 i 637 w Mokrej Wsi

z e z w a l a m

na lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym oraz w liniach rozgraniczających niżej wymienionych dróg gminnych:

1. droga gminna nr 293889 K „Krzaki Gostwickie”, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 875/1 i 875/2 w Gostwicy,
2. droga gminna nr 293893 K „Na Racwans”, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 875/3 w Gostwicy,
3. droga gminna nr 293891 K „Graniczna koło Mokrej Wsi”, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 513/3 w Gostwicy,
4. droga gminna nr 293752 K „Za Pospólne”, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 602 w Mokrej Wsi,
5. droga gminna nr 293753 K „Do Zygmunta”, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 637 w Mokrej Wsi,
6. droga gminna nr 293742 K „Sokowina”, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 81 w Mokrej Wsi,
7. droga gminna nr 293744 K „Ulica w Ogrody”, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 89 w Mokrej Wsi,
8. droga gminna nr 293740 K „Na Banię”, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 130 w Mokrej Wsi,
9. droga gminna nr 293747 K „Świdnik”, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 303 w Mokrej Wsi,
10. droga gminna nr 293746 K „Osowie”, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 363 w Mokrej Wsi,
11. droga gminna nr 293748 K „Wzory”, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 424 w Mokrej Wsi,
12. droga gminna nr 293741 K „Świerkla”, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 55 w Mokrej Wsi,

- przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

- 1) przejście poprzeczne wodociągiem pod drogą o nawierzchni zwirowej należy wykonać metodą przekopu z zastosowaniem rury ochronnej,

- 2) przejście poprzeczne wodociągiem pod drogą o nawierzchni asfaltowej (beton asfaltowy, grys i emulsja asfaltowa) należy wykonać metodą przepychu lub przewiertu w rurze ochronnej, bez naruszenia istniejącej nawierzchni jezdni, poboczy, rowów i skarp,
- 3) końce rur ochronnych należy wyprowadzić poza granice pasa drogowego, a komory przepychowe nie mogą być lokalizowane w pasie drogowym, ani naruszać jego granic,
- 4) głębokość posadowienia wodociągu powinna wynosić min. 1,5 m licząc od rzędnej niwelety danej drogi do wierzchniej strony rury ochronnej, a w przypadku rowów – min. 0,8 m pod jego dnem,
- 5) odcinki projektowanego wodociągu biegnące wzdłuż drogi, w miarę możliwości technicznych należy prowadzić jedną stroną drogi i zlokalizować w odległości nie mniejszej niż w granicach linii rozgraniczających, z tym że w przypadkach uzasadnionych względami terenowymi (np. wysokie skarpy, głębokie obniżenia terenu, ogrodzenia trwałe nieruchomości, itp.) dopuszcza się lokalizowanie sieci wodociągowej w odległości min. 1,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni asfaltowej bądź żwirowej, z zastrzeżeniem pkt. 6),
- 6) dopuszcza się zaprojektowanie i poprowadzenie sieci wodociągowej biegnącej w pasie drogowym (pobocze drogi) drogi gminnej nr 293746 K „Osowie”, na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1545 K Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie do skrzyżowania z drogą gminną nr 293747 K Świdnik,
- 7) w przypadkach zajęcia lub znacznego zbliżenia się do krawędzi asfaltowej, jak również w sytuacjach mogących przyczynić się do trwałego zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz pogorszenia parametrów technicznych drogi, przejście pod danym odcinkiem drogi należy zaprojektować metodą przewiertu sterowanego,
- 8) podczas prowadzonych prac budowlanych w należy bezwzględnie chronić istniejącą nawierzchnię asfaltową drogi,
- 9) na odcinku prowadzonego wodociągu w pasie drogowym należy przewidzieć odtworzenie istniejących rowów, skarp i poboczy,
- 10) projekt odbudowy odcinków przedmiotowych dróg gminnych zajętych przez wodociąg oraz projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym należy uzgodnić z Zarządcą dróg gminnych,
- 11) odtworzenie ewentualnie naruszonych korpusów drogowych należy zaprojektować i odbudować uwzględniając następujące warunki i parametry:
 - a) wykopy po ułożeniu wodociągu należy zasypywać gruntem przepuszczalnym, zagęszczając go warstwami o grubości 20 cm;
 - b) nad zagęszczonym gruntem przepuszczalnym pozostawić miejsce na wykonanie warstw konstrukcyjnych drogi o następujących parametrach:
 - ✓ warstwa podbudowy dolnej z kruszywa naturalnego o grubości 1,0 m zagęszczana mechanicznie warstwami o grubości 20 cm,
 - ✓ warstwa podbudowy górnej z kruszywa łamanego o grubości 15 cm zagęszczana mechanicznie,
 - ✓ warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm na całej szerokości jezdni,
 - ✓ warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na całej szerokości jezdni;

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Inwestor zobowiązany jest do:

- 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,

- 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia,
- 3) uzyskania zezwolenia Zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcia pasa drogowego (Dz. U. nr 140, poz. 1481).

Uzasadnienie

W związku z planowaną budową wodociągu w ramach projektu pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mokra Wieś, Gostwica – Gmina Podegrodzie". Zespół Doradcy ds. Inwestycji Urzędu Gminy Podegrodzie złożył w dniu 4 marca 2014 r. wniosek w sprawie uzgodnienia lokalizacji trasy projektowanej sieci i przyłączy wodociągowych w pasie drogowym dróg gminnych oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 513/3, 875/1, 875/2 i 875/3 w Gostwicy oraz 55, 81, 89, 130, 303, 363, 424, 602 i 637 w Mokrej Wsi. Do wniosku dołączono mapę ze wstępnym przebiegiem lokalizacji wodociągu. Gmina Podegrodzie planuje budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gostwica i Mokra Wieś. Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców w/w miejscowości, ze względu na warunki terenowe wymaga poprowadzenia części projektowanych sieci wodociągowych, w pasie drogowym wymienionych w sentencji decyzji, dróg gminnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami wymaga uzyskania zezwolenia właściwego zarządcy drogi. W przedmiotowym zezwoleniu, zarządca drogi określa sposób, miejsce i warunki umieszczenia urządzeń, co zostało ujęte niniejszą decyzją lokalizacyjną.

W celu wykonania przedmiotowej inwestycji wyrażam zgodę na dysponowanie częścią nieruchomości, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 513/3, 875/1, 875/2 i 875/3 w Gostwicy oraz 55, 81, 89, 130, 303, 363, 424, 602 i 637 w Mokrej Wsi stanowiących pas drogowy na cele budowlane.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Wójta Gminy Podegrodzie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



WÓJT GMINY

mgr Małgorzata Gromala

Otrzymują:

1. Zespół ds. Inwestycji Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248
2. aa.

Nasz znak: ZGK-ZDR.7021.5.2.2014

D E C Y Z J A
WÓJTA GMINY PODEGRODZIE

Działając na podstawie art. 29 ust. 1, 3, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) w związku z § 55 ust. 1 pkt 3 oraz § 77 i § 78 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Doradcy Inwestycji Urzędu Gminy Podegrodzie z dnia 17 marca 2014 r. o wydanie warunków technicznych na lokalizację zjazdu publicznego z drogi gminnej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 875/1 położonej Gostwicy do działki ewidencyjnej nr 949/3 w Gostwicy oraz z drogi gminnej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 602 położonej w Mokrej Wsi do działki ewidencyjnej nr 603 w Mokrej Wsi

z e z w a l a m

na lokalizację zjazdu o parametrach zjazdu publicznego:

1. z drogi gminnej nr 293889 K „Krzaki Gostwickie” oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 875/1 w Gostwicy do działki ewidencyjnej nr 949/3 w Gostwicy, na czas nieokreślony przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:
 - 1) zjazd o charakterze zjazdu publicznego winien spełniać parametry techniczne określone w § 78 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430, z późn. zm.),
 - 2) początek projektowanego zjazdu należy zlokalizować w granicy istniejącej jezdni przedmiotowej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej oraz nawiązać wysokościowo do rzędnej krawędzi tej jezdni,
 - 3) na całej szerokości zjazdu należy zaprojektować przepusty betonowe zbrojone o średnicy fi 40, zakończone betonowymi ściankami czołowymi,
 - 4) koszt budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi Inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac,
 - 5) w przypadku gdy budowa zjazdu koliduje z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwiązanej z gospodarką drogową, Inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń lub obiektów,
 - 6) utrzymanie zjazdu należy do właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi,

2. z drogi gminnej nr 293752 K „Za Pospólne” oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 602 w Mokrej Wsi do działki ewidencyjnej nr 603 w Mokrej Wsi, na czas nieokreślony przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

- 1) zjazd o charakterze zjazdu publicznego winien spełniać parametry techniczne określone w § 78 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430, z późn. zm.),
- 2) początek projektowanego zjazdu należy zlokalizować w granicy istniejącej jezdni przedmiotowej drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej oraz nawiązać wysokościowo do rzędnej krawędzi tej jezdni,
- 3) koszt budowy lub modernizacji urządzeń w pasie drogowym związanych z realizacją zadania ponosi Inwestor, na którym spoczywa również obowiązek wykonania tych prac,
- 4) w przypadku gdy budowa zjazdu koliduje z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej niezwiązanej z gospodarką drogową, Inwestor na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia w/w urządzeń lub obiektów,
- 5) utrzymanie zjazdu należy do właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi,

Projekty budowlane w/w zjazdów należy uzgodnić z Zarządcą drogi.

U z a s a d n i e

W związku z planowaną budową wodociągu w ramach projektu pn.: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Mokra Wieś, Gostwica – Gmina Podegrodzie”, Zespół Doradcy ds. Inwestycji Urzędu Gminy Podegrodzie złożył w dniu 17 marca 2014 r. wniosek o wydanie warunków technicznych na lokalizację zjazdu publicznego z drogi gminnej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 875/1 położonej Gostwicy do działki ewidencyjnej nr 949/3 w Gostwicy oraz z drogi gminnej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 602 położonej w Mokrej Wsi do działki ewidencyjnej nr 603 w Mokrej Wsi.

Zgodę na lokalizację zjazdów publicznych z w/w dróg gminnych do działek ewidencyjnych wydano na podstawie przedłożonej do wniosku mapy i wizji w terenie na przedmiotowych działkach ewidencyjnych.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30 za pośrednictwem Wójta Gminy Podegrodzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Ponadto informuję, że:

1. Zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. „a” i 3 oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1409) – zjazd jest obiektem budowlanym, dla-

tego też zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z decyzją o pozwoleniu na budowę zjazdu, o którą należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Wydział Geodezji i Budownictwa, ul. Strzelecka 1, 33-300 Nowy Sącz.

2. W celu uzyskania pozwolenia na budowę zjazdu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu wyraża zgodę na dysponowanie częścią nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 875/1 w Gostwicy oraz 602 w Mokrej Wsi stanowiącej pas drogowy, na cele budowlane.
3. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) niniejsze zezwolenie wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany.
4. Zgodnie z art. 40 ust. 1 w/w ustawy o drogach publicznych, przed rozpoczęciem prac budowlanych Inwestor winien wystąpić do tut. Urzędu o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.
5. Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym przedmiotowej drogi gminnej, teren należy odpowiednio zabezpieczyć i oznakować.
6. Za wszelkie szkody i ewentualne wypadki podczas robót jak i w czasie późniejszym, a wynikłe z przyczyny złego wykonawstwa, odpowiada karnie i finansowo Inwestor i Wykonawca robót.
7. Wykonanie robót niezgodne z podanymi warunkami spowoduje ich wstrzymanie oraz skutkować będzie wydaniem decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego na podstawie art. 36 w/w ustawy o drogach publicznych oraz skierowaniem wniosku o ukaranie sprawcy samowoli do kolegium ds. wykroczeń.



Otrzymują:

1. Zespół Doradcy ds. Inwestycji Urzędu Gminy Podegrodzie, 33-386 Podegrodzie 248
2. aa.

WÓJT GMINY

[Signature]
mgr Małgorzata Gromala

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy Sącz
ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 414 57 00
fax: 18 414 57 02
e-mail: nowysacz.rd@tauron-dystrybucja.pl



Nowy Sącz, dn. 2014-03-03

Nr warunków: WP/021831/2014/O09R08

TD/1000294196/454

Gmina Podegrodzie
Podegrodzie 248
33-386 PODEGRODZIE

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gmina Podegrodzie
Podegrodzie 248
33-386 PODEGRODZIE

Obiekt: Przepompownia wody - PW1

Adres przyłączanego obiektu: Gostwica
33-386 Gostwica
numery działek: 949/3

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2014-02-13.
Odpowiadając na wniosek z dnia 2014-02-13, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłączy 1: **39,0 kW** dla zasilania podstawowego,
na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłączy 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: złącze kablowe ZK , zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN -nr 8179-Gostwica 01 .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach na słupie nr 4 linii nN, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe przewodów przy izolatorach na słupie nr 4 linii nN, na wyjściu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: bez budowy,
 - b) w zakresie sieci: po dostosowaniu rozdz. nn na stacji trafo wyprowadzić oddzielny obwód przewodem AsXS 4x70 po istn. sieci nn do słupa nr 4, gdzie istn. kabel YAKY 4x35 podpiąć do proj. obwodu. Wymienić transformator na 160kVA/15kV i dostosować pion główny,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: z istn. zestawu ZZP po dostosowaniu włz, zabezpieczeń i układu pomiarowego.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe, ~~przeciążeniowe~~ zalicznikowe):*
 - a) prąd znamionowy: 63 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.

7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: **trasy sieci nn (wpisać rodzaj dokumentu)**.
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Nowy Sącz.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Nowy Sącz z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa

w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z późniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.

13. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Drożdżowicz Roman

Grupa: O09R08

Załączniki:

Załącznik nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie

Załącznik nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x RD8

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie RD Nowy Sącz
Kierownik Wydziału Zarządzania Siecią

Grzegorz (osm)owski



INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

1. Rozpoczęcie prac celem przyłączenia obiektu do sieci nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci. W celu zawarcia Umowy o przyłączenie należy wypełnić „Wniosek o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), który dostępny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl oraz w Punktach Obsługi Klienta.
2. Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny wskazany na warunkach przyłączenia.
3. W przypadku złożenia Wniosku przez osobę fizyczną, bezwzględnie powinny być podane następujące dane: Imię, Nazwisko, Dowód tożsamości, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upoważniona do zawarcia umowy o przyłączenie (jeżeli podpis będzie składał reprezentant/pełnomocnik). W przypadku złożenia Wniosku przez osobę prawną bezwzględnie powinny być wypełnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upoważniona do zawarcia umowy o przyłączenie (jeżeli podpis będzie składał reprezentant/pełnomocnik).
4. W przypadku wskazania osoby upoważnionej do zawarcia Umowy o przyłączenie (reprezentanta lub pełnomocnika) bezwzględnie powinny być podane dane osoby upoważnionej do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy: Imię, Nazwisko, (w przypadku osób prawnych Nazwa firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo należy dołączyć do wniosku dokumenty z zakresem pełnomocnictw i uprawnień reprezentantów (pełnomocnictwa).
5. We Wniosku należy bezwzględnie podać znak Warunków przyłączenia i datę lub w przypadku zmiany umowy o przyłączenie należy podać numer zmienianej umowy o przyłączenie.
6. Do Wniosku należy dołączyć aktualny tytuł prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu uznaje się m.in.: odpis z księgi wieczystej nieruchomości, akt własności, umowę użyczenia, umowę najmu, umowę dzierżawy lub inny dokument wykazujący prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Przyłączany Podmiot.
7. Do Wniosku należy dodatkowo dołączyć w zależności od potrzeb następujące załączniki:
 - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 - aktualny wypis z Ewidencji działalności gospodarczej.
8. Proces przyłączania może zostać ułatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, niżej wymienionych dokumentów:
 - a) projektu zagospodarowania działki lub terenu wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),
 - b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu lub zgłoszenia budowy (o ile jest wymagane),
 - c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przyłączenia do sieci nN, pozyskaną z państwowych zasobów geodezyjnych lub kartograficznych nie wcześniej niż 3 miesiące przed podpisaniem umowy o przyłączenie,
 - d) wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntów dla jak wyżej,
 - e) protokołu uzgodnień z właścicielami – użytkownikami gruntów (zgody na lokalizację projektowanych urządzeń - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostępny w każdym Rejonie Dystrybucji).
 Dostarczenie dokumentów z podpunktów a) + e) nie jest obligatoryjne.
 Wyjątek stanowią przyłączenia placów budowy, kiedy to inwestor (Przyłączany Podmiot) powinien dostarczyć kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest ona wymagana.
9. Po sprawdzeniu kompletności Wniosku, Umowa o przyłączenie zostanie przygotowana i przekazana Przyłączanemu Podmiotowi, w sposób zgodny z deklaracją złożoną w pkt 5 Wniosku.
10. Informujemy ponadto, że dla mocy przyłączeniowej $P = 39,0 \text{ kW}$ szacowana wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 2334,15 zł netto, wyznaczona według obowiązujących zasad kalkulacji opłaty za przyłączenie zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.
 Wysokość opłaty za przyłączenie ulegnie zmianie, jeżeli w dniu przygotowania Umowy o przyłączenie obowiązywać będą inne zasady lub stawki opłat za przyłączenie, określone w Taryfie aktualnej w dniu przygotowania tej Umowy.
11. Przewidywany termin realizacji umowy o przyłączenie może wynieść do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyłączenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przyłączenie uzależniony jest od zakresu prac jaki jest niezbędny do zrealizowania celem przyłączenia obiektu do sieci.
12. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umów o przyłączenie, można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

.....
(OSD)

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy Sącz
ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 414 57 00
fax: 18 414 57 02
e-mail: nowysacz.rd@tauron-dystrybucja.pl



Nowy Sącz, dn. 2014-03-03

Nr warunków: WP/021824/2014/O09R08

TD/1000294197/453

Gmina Podegrodzie
Podegrodzie 248
33-386 PODEGRODZIE

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

Gmina Podegrodzie
Podegrodzie 248
33-386 PODEGRODZIE

Obiekt:

Przepompownia wody - PW2

Adres przyłączanego obiektu:

Gostwica
33-386 Gostwica
numery działek: 956/4

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2014-02-13. Odpowiadając na wniosek z dnia 2014-02-13, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **39,0 kW** dla zasilania podstawowego,
na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN -nr 8181- Gostwica 03 .
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo – pomiarowym , w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo – pomiarowym , w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: bez budowy,
 - b) w zakresie sieci: po dostosowaniu rozdz. nn na stacji trafo wyprowadzić oddzielny obwód przewodem AsXs 4x70 po istn. sieci nn do słupa nr 99 zg. z obowiązującymi rozwiązaniami i przepisami. Ze słupa nr 98 ułożyć kabel YAKXS 4x35 do proj. zestawu złączowo-pomiarowego ZK1e-1P wolnostojącego zlokalizowanego w granicy działki od strony dojazdu. Wymienić transformator na 100kVA/15kV i dostosować pion główny,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zalicznikowo kablem ziemnym zasilić TG w obiekcie.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe, przeciążeniowe-zalicznikowe):*
 - a) prąd znamionowy: 63 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,

- c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
- dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
- przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: **trasy sieci nn (wpisać rodzaj dokumentu)**.
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Nowy Sącz.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Nowy Sącz z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst

jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 wraz z późniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.

13. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Drożdżowicz Roman

Grupa: O09R08


Załączniki:

Załącz. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie

Załącz. nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x RD8



INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

1. Rozpoczęcie prac celem przyłączenia obiektu do sieci nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci. W celu zawarcia Umowy o przyłączenie należy wypełnić „Wniosek o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), który dostępny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl oraz w Punktach Obsługi Klienta.
2. Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny wskazany na warunkach przyłączenia.
3. W przypadku złożenia Wniosku przez osobę fizyczną, bezwzględnie powinny być podane następujące dane: Imię, Nazwisko, Dowód tożsamości, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upoważniona do zawarcia umowy o przyłączenie (jeżeli podpis będzie składał reprezentant/pelnomocnik). W przypadku złożenia Wniosku przez osobę prawną bezwzględnie powinny być wypełnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upoważniona do zawarcia umowy o przyłączenie (jeżeli podpis będzie składał reprezentant/pelnomocnik).
4. W przypadku wskazania osoby upoważnionej do zawarcia Umowy o przyłączenie (reprezentanta lub pełnomocnika) bezwzględnie powinny być podane dane osoby upoważnionej do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy: Imię, Nazwisko, (w przypadku osób prawnych Nazwa firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo należy dołączyć do wniosku dokumenty z zakresem pełnomocnictw i uprawnień reprezentantów (pełnomocnictwa).
5. We Wniosku należy bezwzględnie podać znak Warunków przyłączenia i datę lub w przypadku zmiany umowy o przyłączenie należy podać numer zmienianej umowy o przyłączenie.
6. Do Wniosku należy dołączyć aktualny tytuł prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu uznaje się m.in.: odpis z księgi wieczystej nieruchomości, akt własności, umowę użyczenia, umowę najmu, umowę dzierżawy lub inny dokument wykazujący prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Przyłączanego Podmiotu.
7. Do Wniosku należy dodatkowo dołączyć w zależności od potrzeb następujące załączniki:
 - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 - aktualny wypis z Ewidencji działalności gospodarczej.
8. Proces przyłączania może zostać ułatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, niżej wymienionych dokumentów:
 - a) projektu zagospodarowania działki lub terenu wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),
 - b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu lub zgłoszenia budowy (o ile jest wymagane),
 - c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przyłączenia do sieci nN, pozyskaną z państwowych zasobów geodezyjnych lub kartograficznych nie wcześniej niż 3 miesiące przed podpisaniem umowy o przyłączenie,
 - d) wypisu z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów dla jak wyżej,
 - e) protokołu uzgodnień z właścicielami – użytkownikami gruntów (zgody na lokalizację projektowanych urządzeń - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostępny w każdym Rejonie Dystrybucji).
 Dostarczenie dokumentów z podpunktów a) + e) nie jest obligatoryjne.
 Wyjątek stanowią przyłączenia placów budowy, kiedy to inwestor (Przyłączany Podmiot) powinien dostarczyć kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest ona wymagana.
9. Po sprawdzeniu kompletności Wniosku, Umowa o przyłączenie zostanie przygotowana i przekazana Przyłączanemu Podmiotowi, w sposób zgodny z deklaracją złożoną w pkt 5 Wniosku.
10. Informujemy ponadto, że dla mocy przyłączeniowej $P = 39,0 \text{ kW}$ szacowana wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 2334,15 zł netto, wyznaczona według obowiązujących zasad kalkulacji opłaty za przyłączenie zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.
 Wysokość opłaty za przyłączenie ulegnie zmianie, jeżeli w dniu przygotowania Umowy o przyłączenie obowiązywać będą inne zasady lub stawki opłat za przyłączenie, określone w Taryfie aktualnej w dniu przygotowania tej Umowy.
11. Przewidywany termin realizacji umowy o przyłączenie może wynieść do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyłączenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przyłączenie uzależniony jest od zakresu prac jaki jest niezbędny do zrealizowania celem przyłączenia obiektu do sieci.
12. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umów o przyłączenie, można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy Sącz
ul. Barbackiego 7, 33-300 Nowy Sącz
tel.: 18 414 57 00
fax: 18 414 57 02
e-mail: nowysacz.rd@tauron-dystrybucja.pl



Nowy Sącz, dn. 2014-03-03

Nr warunków: WP/021835/2014/O09R08

TD/1000294195/455

Gmina Podegrodzie

Podegrodzie 248

33-386 PODEGRODZIE

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

**Gmina Podegrodzie
Podegrodzie 248
33-386 PODEGRODZIE**

Obiekt:

Przepompownia wody - PW3

Adres przyłączanego obiektu:

Mokra Wieś
33-386 Mokra Wieś
numery działek: 603

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2014-02-13. Odpowiadając na wniosek z dnia 2014-02-13, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłączy 1: **35,0 kW** dla zasilania podstawowego,

na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłączy 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia napowietrzna 15kV relacji Stary Sącz --- Kłęczany , zasilana ze stacji 110kV/15kV GPZ Stary Sącz-nr 82262.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo – pomiarowym , w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo – pomiarowym , w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłączy: bez budowy,
 - b) w zakresie sieci: **wybudować stację trafo napowietrzną 15/0,4kV** zasilaną proj. linią 15kV w odgałęzieniu od istn. linii 15kV relacji Stary Sącz --- Kłęczany(*odg. st. trafo Mokra Wieś- nr 8210*) oraz wyprowadzenia obwodu kablem YAKXS 4x120 do proj. zestawu złączowo-pomiarowego ZK2d-1P wolnostojącego zlokalizowanego w granicy działki od strony dojazdu. Z proj. stacji trafo wyprowadzić 2 obwody na istn. sieć nn zasilaną ze stacji trafo Mokra Wieś i dokonać odpowiedniego podziału napięć,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zalicznikowo kablem ziemnym zasilic TG w obiekcie.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.

5. Zabezpieczenia główne (przedlicznikowe, przeciążeniowe-zalicznikowe):*
 - a) prąd znamionowy: 63A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Do obliczeń przyjąć:
 - a) dla doboru aparatury nN, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA,
 - b) moc zwarcia po stronie ŚN15kV w wysokości 150MVA,
 - c) prąd zwarcia doziemnego: 100,0 A i czas jego trwania: 0,4 s.*
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć pracuje w układzie:
 - a) SN - sieć z izolowanym punktem neutralnym,
 - b) 0,4 kV - TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.;
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: **pełnej dokumentacji technicznej (wpisać rodzaj dokumentu)**.
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Nowy Sącz.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, połączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.

10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Nowy Sącz z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Stację transformatorową należy zlokalizować w miejscu umożliwiającym:
- montaż urządzeń i wyposażenia stacji,
 - wyprowadzenie kabli średniego i niskiego napięcia,
 - swobodny dostęp do pomieszczeń stacji dla służb energetycznych.
13. Wnioskodawca powinien ustanowić na rzecz OSD służebność przesyłu polegającą na prawie posadowienia urządzeń elektroenergetycznych służących realizacji przyłączenia lub dokonać geodezyjnego wydzielenia działki pod projektowaną stację transformatorową. Regulacji prawnej należy dokonać w porozumieniu z **RD Nowy Sącz (wpisać jednostkę organizacyjną)**.
14. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
15. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.
16. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Drożdżowicz Roman
Grupa: O09R08

Załączniki:
Załącznik nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie
Załącznik nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

Kto:
1 x Wydział Rozwoju OKR
1 x RD8

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Nowy Sącz

Wojciech Gałda

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

1. Rozpoczęcie prac celem przyłączenia obiektu do sieci nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci. W celu zawarcia Umowy o przyłączenie należy wypełnić „Wniosek o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), który dostępny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl oraz w Punkcie Obsługi Klienta.
2. Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny wskazany na warunkach przyłączenia.
3. W przypadku złożenia Wniosku przez osobę fizyczną, bezwzględnie powinny być podane następujące dane: Imię, Nazwisko, Dowód tożsamości, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upoważniona do zawarcia umowy o przyłączenie (jeżeli podpis będzie składał reprezentant/pełnomocnik). W przypadku złożenia Wniosku przez osobę prawną bezwzględnie powinny być wypełnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upoważniona do zawarcia umowy o przyłączenie (jeżeli podpis będzie składał reprezentant/pełnomocnik).
4. W przypadku wskazania osoby upoważnionej do zawarcia Umowy o przyłączenie (reprezentanta lub pełnomocnika) bezwzględnie powinny być podane dane osoby upoważnionej do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy: Imię, Nazwisko, (w przypadku osób prawnych Nazwa firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo należy dołączyć do wniosku dokumenty z zakresem pełnomocnictw i uprawnień reprezentantów (pełnomocnictwa).
5. We Wniosku należy bezwzględnie podać znak Warunków przyłączenia i datę lub w przypadku zmiany umowy o przyłączenie należy podać numer zmienianej umowy o przyłączenie.
6. Do Wniosku należy dołączyć aktualny tytuł prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu uznaje się m.in.: odpis z księgi wieczystej nieruchomości, akt własności, umowę użyczenia, umowę najmu, umowę dzierżawy lub inny dokument wykazujący prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Przyłączany Podmiot.
7. Do Wniosku należy dodatkowo dołączyć w zależności od potrzeb następujące załączniki:
 - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 - aktualny wypis z Ewidencji działalności gospodarczej.
8. Proces przyłączania może zostać ułatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, niżej wymienionych dokumentów:
 - a) projektu zagospodarowania działki lub terenu wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),
 - b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu lub zgłoszenia budowy (o ile jest wymagane),
 - c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przyłączenia do sieci nN, pozyskaną z państwowych zasobów geodezyjnych lub kartograficznych nie wcześniej niż 3 miesiące przed podpisaniem umowy o przyłączenie,
 - d) wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntów dla jak wyżej,
 - e) protokołu uzgodnień z właścicielami – użytkownikami gruntów (zgody na lokalizację projektowanych urządzeń - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostępny w każdym Rejonie Dystrybucji).Dostarczenie dokumentów z podpunktów a) + e) nie jest obligatoryjne.
Wyjątek stanowią przyłączenia placów budowy, kiedy to inwestor (Przyłączany Podmiot) powinien dostarczyć kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest ona wymagana.
9. Po sprawdzeniu kompletności Wniosku, Umowa o przyłączenie zostanie przygotowana i przekazana Przyłączanemu Podmiotowi, w sposób zgodny z deklaracją złożoną w pkt 5 Wniosku.
10. Informujemy ponadto, że dla mocy przyłączeniowej $P = 35,0 \text{ kW}$ szacowana wysokość opłaty za przyłączenie wynosi 2094,75 zł netto, wyznaczona według obowiązujących zasad kalkulacji opłaty za przyłączenie zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki.
Wysokość opłaty za przyłączenie ulegnie zmianie, jeżeli w dniu przygotowania Umowy o przyłączenie obowiązywać będą inne zasady lub stawki opłat za przyłączenie, określone w Taryfie aktualnej w dniu przygotowania tej Umowy.
11. Przewidywany termin realizacji umowy o przyłączenie może wynieść do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyłączenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przyłączenie uzależniony jest od zakresu prac jaki jest niezbędny do zrealizowania celem przyłączenia obiektu do sieci.
12. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umów o przyłączenie, można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.