

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.1	Wiatrołap 5,61m² płytki gresowe	1.2	Komunikacja 39,05m² płytki gresowe	1.3	Pokój Nauczyciela 5,46m² płytki gresowe
1.4	Ustęp ogólnodostępny 5,20m² płytki gresowe	1.5	Umywalnia 4,62m² płytki gresowe	1.6	Natryski 6,38m² płytki gresowe
1.7	Szatnia 14,33m² płytki gresowe	1.8	Wc 6,33m² płytki gresowe	1.9	Wc 6,33m² płytki gresowe
1.10	Szatnia 14,33m² płytki gresowe	1.11	Umywalnia 4,62m² płytki gresowe	1.12	Natryski 6,38m² płytki gresowe
1.13	Magazyn środków czystości 3,00m² płytki gresowe	1.14	Magazyn sprzętu 5,60m² płytki gresowe	1.15	Pom. techniczne 29,57m² płytki gresowe
1.16	Salka ginastyczna 40,40m² naw. sportowa	1.17	Hala 371,76m² naw. sportowa		

LEGENDA

1	12 *	CLUCE 224231.140 COSMO AS HIT 400W
2	16 *	PXF LIGHTING Bari II DL230 2x26W IP44
3	2 *	PXF LIGHTING Bari II DL230 2x26W IP44 AW
4	14 *	PXF Lighting FIBRA III PC 1x36W AW
5	2 *	PXF Lighting FIBRA III PC 1x36W
6	10 *	PXF Lighting FIBRA III PC 2x58W
7	1 *	PXF Lighting ROMA 4x18W PAR
8	4 *	PXF Lighting PX14859122 Bari II DL230 2x26W AW
9	3 *	PXF Lighting PX14859122 Bari II DL230 2x26W
10	6 *	PXF Lighting PX1785122 LATTE IP54 1x18W TC-DE

13 — Oprawa ewakuacyjna STAR 1x8W z modułem awaryjnym 1h jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych

Oprawa oświetlenia zewnętrznego - Malaga 70W Philips montaż do wysięgnika na elewacji budynku

Oprawa oświetlenia architektonicznego - Reverse 2x35W Pxf montaż na elewacji budynku

Łącznik schodowy 10A 250V IP44

Łącznik 1-biegunowy 10A 250V IP44

Łącznik świecznikowy 2 grupowy 10A 250V IP44

Łącznik krzyżowy 10A 250V IP44

Przycisk oświetlenia bistabilny 1-biegunowy 10A 250V IP44

System przyzywowy ABB SIGNAL

K	FEH1001 - KASOWNIK 1-PĘTLOWY
K2	FEH1002 - KASOWNIK 2-PĘTLOWY
S	FEH2001 - SYGNALIZATOR
N	FIM1300 - NUMERATOR
B	FIM1100 - BUCZEK
	FAP3010 + STK11 - MODUŁ MANIPULATORA + MANIPULATOR GRUSZKOWY
	FAP3011 z GNIAZDEM JACK 6,3mm
	2527-94-507 - POKRYWA MASKUJĄCA + MANIPULATOR GRUSZKOWY
	FAP3002 - WŁĄCZNIK POCIĄGOWY
	FAP 2001 - PRZYCISK Z LAMPKĄ
	FOT3103 - GNIAZDO JACK 6,3mm
•	(2020US-507+2506NIKI-214) - PRZYCISK Z SYMBOLEM DZWONKA
	2527-94-507 - POKRYWA MASKUJĄCA
T	FLM1000 - TRANSFORMATOR
	FIM1000 - LAMPKA CZERWONA
	FIM1010 - LAMPKA ŻÓŁTA
	FIM1210 - LAMPKA ŻÓŁTA Z BUCZKIEM
	FIM1200 - LAMPKA CZERWONA Z BUCZKIEM

NUMER RYSUNKU 1	SKALA 1:100	DATA KWIECIEŃ 2016r.	OBIEKT: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE ŚWIERKLI
			ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKA NR 337 DŁUGOŁĘKA ŚWIERKLA
			INWESTOR: URZĄD GMINY PODEGRODZIE 33-386 Podegrodzie 248
			STADIUM: PROJ. BUDOWLANY
			BRANŻA: ELEKTRYCZNA
			PRZEDMIOT RYSUNKU: RZUT PARTERU – INSTALACJA OŚWIETLENIA

PROJEKTANT: mgr inż. Zygmunt Pawlak UPR. Nr GPA-7342-54/96

SPRAWDZAJĄCY: inż. Mikołaj Gondek UAN I-8340/A-120/89

OPRACOWAŁ: mgr inż. Paweł Gajewski UPR. Nr MAP/0031/2/PWOE/14