



BIURO PROJEKTOWE AD PROJEKT

33-390 Łącko
Maszkowice 240,
Tel. 664 695 350
email: biuro@adprojet.eu

SST B-08.05.00

ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST B– 15.00.00

URZĄDZENIA DŹWIGOWE
(kod CPV 45313100-5 Instalowanie wind)

"BUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA ORAZ APTEKI WRAZ Z INSTALACJAMI, ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PŁYNNY I SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA WODY OPADOWE, WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ I ZADASZENIAMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ, PARKINGÓW, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA GRUNCIE, A TAKŻE ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA I BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA DZIAŁKACH NR 521/2 I 521/40 OBR. BRZEŻNA W GMINIE PODEGRODZIE"

INWESTOR	GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248		Strona 1
LOKALIZACJA	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODEGRODZIE		
	OBREB EWIDENCYJNY BRZEŻNA NUMER DZIAŁK 521/2; 521/40		



1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem dźwigów w ramach inwestycji: BUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA ORAZ APTEKI WRAZ Z INSTALACJAMI, ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PŁYNNY I SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA WODY OPADOWE, WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ I ZADASZENIAD MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ, PARKINGÓW, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA GRUNCIE, A TAKŻE ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA I BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA DZIAŁKACH NR 521/2 I 521/40 OBR. BRZEZNA W GMINIE PODEGRODZIE

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegółową specyfikację techniczną stosuje się jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wyszczególnionych w pkt. 1.1

Gdziekolwiek w Specyfikacjach Technicznych podano „SST” lub "Szczegółowe Specyfikacje Techniczne", to należy rozumieć jako: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności związane z montażem dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. Ponadto Ogólne wymagania dotyczące typów dźwigów – uzależnione od dostawcy i producenta.

“BUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA ORAZ APTEKI WRAZ Z INSTALACJAMI, ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PŁYNNY I SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA WODY OPADOWE, WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ I ZADASZENIAD MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ, PARKINGÓW, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA GRUNCIE, A TAKŻE ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA I BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA DZIAŁKACH NR 521/2 I 521/40 OBR. BRZEZNA W GMINIE PODEGRODZIE”

INWESTOR	GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248		Strona 2
LOKALIZACJA	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODEGRODZIE		
	OBREB EWIDENCYJNY BRZEZNA NUMER DZIAŁK 521/2; 521/40		



2. MATERIAŁY

Rodzaj dźwigu osobowy

- udźwig nominalny min. 630 kg lub 8 osób
- prędkość nominalna min. 1,0 m/s
- moc silnika maks. 4,8 kW
- wysokość podnoszenia: 362 cm
- ilość przystanków: 2
- Brak pomieszczenia maszynowni (maszynownia w szybie)

SYSTEM STEROWANIA:

- Rodzaj sterowania: elektroniczne, grupowe, zbiorcze w obu kierunkach.
- Kasety wezwań na każdym piętrze: góra / dół.
- Dokładność zatrzymywania kabiny ± 5 mm
- system dojazdu awaryjnego do najbliższego przystanku w przypadku zaniku zasilania
- system zjazdu pożarowego na przystanek ewakuacyjny (parter) w przypadku sygnału ppoż.
- system odzysku energii pozwalający klasyfikować wymieniony dźwig w klasie efektywności energetycznej A
- system zdalnego monitoringu technicznego dźwigu
- ciągła i zdalna diagnostyka, podgląd i korekcja parametrów pracy dźwigu bezpośrednio z siedziby firmy serwisowej
- kasety dyspozycji: stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane, oznaczone alfabetem Braille'a, piętrowskazywacz elektroniczny LCD, stacyjka kluczykowa do blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykania drzwi, sygnalizacja przeciążenia kabiny
- kasety wezwań natynkowe, stal nierdzewna szczotkowana, przyciski podświetlane
- piętrowskazywacz i wskaźniki kierunku jazdy natynkowe, piętrowskazywacz – elektroniczny LCD, ze strzałkami kierunku jazdy, na parterze; wskaźniki kierunku jazdy – w oddzielnej kasce nad drzwiami, na pozostałych przystankach

ZESPÓŁ NAPĘDOWY:

- rodzaj napędu: elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regeneracyjny, regulowany falownikiem

DRZWI PRZYSTANKOWE:

"BUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA ORAZ APTEKI WRAZ Z INSTALACJAMI, ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PŁYNNY I SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA WODY OPADOWE, WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ I ZADASZENIAD MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ, PARKINGÓW, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA GRUNCIE, A TAKŻE ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA I BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA DZIAŁKACH NR 521/2 I 521/40 OBR. BRZEŻNA W GMINIE PODEGRÓDZIE"

INWESTOR	GMINA PODEGRÓDZIE 33-386 PODEGRÓDZIE 248		Strona 3
LOKALIZACJA	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODEGRÓDZIE		
	OBREB EWIDENCYJNY BRZEŻNA NUMER DZIAŁK 521/2; 521/40		



- rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe wymiary min. 900×2000 mm
- wykonanie /wyposażenie: w całości ze stali nierdzewnej szczotkowanej, bez ognioodporności
- progi aluminiowe

DRZWI KABINOWE:

- rodzaj automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe
- wymiary min. 900×2000 mm
- wykonanie /wyposażenie : w całości ze stali nierdzewnej szczotkowanej / zabezpieczone na całej wysokości kurtyną świetlną, progi aluminiowe

KABINA

wymiary min. 1100 x 1400 x 2100 mm, przelotowa na wprost

wykonanie : wszystkie ściany ze stali nierdzewnej szczotkowanej S220

wyposażenie:

- lustro na bocznej ścianie
- poręcze okrągłe ze stali nierdzewnej
- cokół przypodłogowy ze stali nierdzewnej,
- podłoga – reces 22 mm do zamontowania posadzki zgodnej z posadzką na pozostałych częściach budynku / wykładzina trudnościeralna antypoślizgowa, wzór do uzgodnienia z Zamawiającym
- oświetlenie awaryjne działające przez min. 2 godz. od zaniku napięcia
- komunikaty głosowe informowanie pasażerów w kabinie o numerze piętra i kierunku jazdy
- łączność głosowa system komunikacji głosowej z firmą ratowniczą w technologii GSM

3. SPRZĘT

- 3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU PODANO W SST „WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 3

4. TRANSPORT

- 4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU PODANO W ST „WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 4

“BUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA ORAZ APTEKI WRAZ Z INSTALACJAMI, ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PŁYNNY I SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA WODY OPADOWE, WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ I ZADASZENIAMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ, PARKINGÓW, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA GRUNCIE, A TAKŻE ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA I BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA DZIAŁKACH NR 521/2 I 521/40 OBR. BRZEŻNA W GMINIE PODEGRODZIE”

INWESTOR	GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248		Strona 4
LOKALIZACJA	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODEGRODZIE		
	OBREB EWIDENCYJNY BRZEŻNA NUMER DZIAŁK 521/2; 521/40		



5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT PODANO W ST „WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 5

5.2. OPIS ROBÓT

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75; poz.690 z p. zm).

Montaż dźwigów wymagania techniczne wg normy EN 81-1.

Szyb windy:

Wykonawca dokona dostawy, montażu oraz uruchomienia dźwigu.

- Szyb należy wykonać zgodnie z projektem. W wymiarach otworów pod drzwi przystankowe jest uwzględniony luz montażowy.
- Szyb musi być wykonany z materiałów niepalnych i niepylnych. Jeśli mocowanie wsporników prowadnic przewidziane jest na kołki rozporowe, szyb musi być wykonany z żelbetu o minimalnej wytrzymałości 40 N/mm i o grubości przynajmniej 150 mm.
- W szybie nie mogą być umieszczone przewody kominowe, elektryczne oraz inne instalacje nie należące do dźwigu.
- Dopuszczalna odchyłka od pionu może wynosić od 0 do 20 mm na każdą ze ścian.
- Minimalna wytrzymałość ścian musi być taka, aby obciążenie 300 N przyłożone na 5 cm² nie powodowało trwałych odkształceń lub odkształceń sprężystych powyżej 10 mm.
- Dojście do ostatniego przystanku i szafy sterowniczej dźwigu musi być bezpośrednie, łatwe i bezpieczne.
- Temperatura w szybie musi być utrzymywana w granicach od +5°C do +40°C. Do ewentualnego ogrzewania szybu nie wolno stosować ogrzewania wodnego lub parowego. Wykonawca musi zainstalować w szybie dźwigowym czujkę temperatury z kontaktem NC, który zostanie podpięty do sterowania dźwigu.
- W nadszymbiu dźwigowym należy przewidzieć otwory wentylacyjne wyprowadzone bezpośrednio na zewnątrz budynku o powierzchni równej przynajmniej 3% przekroju poprzecznego szybu, lecz nie mniej niż 0,20 m².
- Do górnego przystanku w pobliżu szafy sterowej należy doprowadzić przewody zasilające i pozostawić zapas ok. 2 m. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Budowa budynku pod potrzeby siedziby Starostwa Powiatowego w

"BUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA ORAZ APTEKI WRAZ Z INSTALACJAMI, ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PŁYNNY I SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA WODY OPADOWE, WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ I ZADASZENIAD MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ, PARKINGÓW, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA GRUNCIE, A TAKŻE ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA I BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA DZIAŁKACH NR 521/2 I 521/40 OBR. BRZEŻNA W GMINIE PODEGRÓDZIE"

INWESTOR	GMINA PODEGRÓDZIE 33-386 PODEGRÓDZIE 248		Strona 5
LOKALIZACJA	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODEGRÓDZIE OBRĘB EWIDENCYJNY BRZEŻNA NUMER DZIAŁK 521/2; 521/40		



Kielcach strona 76/76 10. Wykonać szyb dźwigu od strony napędu tak, by wytrzymał obciążenia pochodzące od zespołu napędowego wg rysunków wykonawczych.

- 11. W płycie stropowej nadszybia należy umieścić haki lub belkę montażową o nośności i miejscu wskazanym na rysunku wykonawczym.

Podszybie

- musi być wodoodporne np. pomalowane farbą chlorokauczkową.
- należy wyposażyć w drabinkę lub wykonać stopnie o wymiarach 400 x 100 x 100 mm.
- W podszybiu musi być zainstalowane gniazdo wtykowe i wyłącznik oświetlenia szybu.
- W przypadku podszybia większego niż 2500 mm należy przewidzieć wejście do podszybia przy pomocy drzwi wyposażonych w kontakt bezpieczeństwa.

Oświetlenie szybu:

- W szybie musi być przewidziane oświetlenie rozmieszczone 0,5 m od najniższego i najwyższego punktu szybu oraz pomiędzy nimi do oświetlenia szybu przynajmniej jeden punkt świetlny co 2 m, które będzie dawało światło o natężeniu przynajmniej 50 lux na poziomie 1 metra nad dachem kabiny znajdującej się w dowolnym miejscu szybu.
- rozmieszczenie punktów świetlnych: - max 0,5 m do dna podszybia, - max 0,5 m od stropu szybu, - max co 2,0 m pomiędzy kolejnymi punktami świetlnymi 4. minimalne oświetlenie w nadszybiu o natężeniu 200 lux, w pozostałej części 50 lux. 5. korytarze i schody wejściowe muszą być oświetlone, a przy schodach musi znajdować się poręcz.
- łącznik schodowy oświetlenia szybu należy zamontować na najniższej kondygnacji, przed zejściem do podszybia,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT PODANO W ST „WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 6

„BUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA ORAZ APTEKI WRAZ Z INSTALACJAMI, ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PŁYNNY I SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA WODY OPADOWE, WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ I ZADASZENIAMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ, PARKINGÓW, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA GRUNCIE, A TAKŻE ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA I BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA DZIAŁKACH NR 521/2 I 521/40 OBR. BRZEŻNA W GMINIE PODEGRÓDZIE”

INWESTOR	GMINA PODEGRÓDZIE 33-386 PODEGRÓDZIE 248		Strona 6
LOKALIZACJA	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODEGRÓDZIE OBRĘB EWIDENCYJNY BRZEŻNA NUMER DZIAŁK 521/2; 521/40		



7. OBMIAR ROBÓT

- 7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU I OBMIARU PODANO W ST „WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 7

8. ODBIÓR ROBÓT

- 8.1. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT PODANO W ST „WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 8

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzać częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokołami odbiorów częściowych. Po zakończeniu robót montażowych należy dokonać odbioru końcowego. Wykonawca na własny koszt dokona wszelkich czynności związanych z odbiorem dźwigu przez UDT oraz wszystkich innych czynności niezbędnych do uruchomienia i użytkowania dźwigu. Wykonawca dźwig przekaże Zamawiającemu zarejestrowany.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 9.1. OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY ROZLICZENIA ROBÓT PODANO W ST „WYMAGANIA OGÓLNE” KOD CPV 45000000-7, PKT 9
opłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 6. Cena skalkulowana przez Wykonawcę obejmuje: dostarczenie urządzeń na miejsce montażu, montaż urządzeń dźwigowych i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75; poz.690 z p. zm).
- PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 1: Dźwigi elektryczne M.P.7
- PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Część 1: Dźwigi elektryczne - Zmiana A2: Przestrzenie dla zespołów napędowych i sterujących oraz kół. Dyrektywa dźwigowa (Lifts) 95/16/WE, wdrożona przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.8.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2198) oraz

„BUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA ORAZ APTEKI WRAZ Z INSTALACJAMI, ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PŁYNNY I SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA WODY OPADOWE, WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ I ZADASZENIAMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ, PARKINGÓW, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA GRUNCIE, A TAKŻE ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA I BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA DZIAŁKACH NR 521/2 I 521/40 OBR. BRZEŻNA W GMINIE PODEGRODZIE”

INWESTOR	GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248		Strona 7
LOKALIZACJA	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODEGRODZIE OBREB EWIDENCYJNY BRZEŻNA NUMER DZIAŁK 521/2; 521/40		



Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 5.11.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 203, poz. 1270), rozporządzenie zmieniające będzie obowiązywać od 29 grudnia 2009 r.

"BUDOWA BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA ORAZ APTEKI WRAZ Z INSTALACJAMI, ZE ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA GAZ PŁYNNY I SZCZELNYM ZBIORNIKIEM PODZIEMNYM NA WODY OPADOWE, WRAZ Z BUDOWĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ I ZADASZENIAMI MIEJSCAMI POSTOJOWYMI, WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU: BUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACJI PIESZEJ I KOŁOWEJ, PARKINGÓW, SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH NA GRUNCIE, A TAKŻE ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA I BUDYNKU GOSPODARCZEGO, NA DZIAŁKACH NR 521/2 I 521/40 OBR. BRZEŻNA W GMINIE PODEGRODZIE"

INWESTOR	GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE 248		Strona 8
LOKALIZACJA	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA PODEGRODZIE		
	OBREB EWIDENCYJNY BRZEŻNA NUMER DZIAŁK 521/2; 521/40		