

Nowy Sącz, 27.03.2007

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 2537/W/2007

Nazwa i adres klienta: **ZAKŁAD US. KOM. ŁĄCKO**
33-300 Nowy Sącz Górki Zawadzkie 73b

Miejsce pobierania próbek: **Gostwica 122 Plata Zdzisław**
wodociąg Stadła


Rodzaj próbek: **woda**
Data przyjęcia próbki do badania: **13.03.2007**
Data(y) wykonania badania próbki: **13.03.2007 - 16.03.2007**

Próbki zostały pobrane przez: **klienta zewnętrznego**

Wyniki badań

Oznaczany wskaźnik	Metoda badawcza	Jednostka	Kod próbki 2537/W/2007	Wartość dopuszczalna
Ogólna liczba bakterii w 22 °C w 1 ml wody po 72 h	PN-EN 6222:2004	jtk	0	100
Ogólna liczba bakterii w 36 °C w 1 ml wody po 44 h	PN-EN 6222:2004	jtk	4	20
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PB/PBB/01:27.11.2006	jtk	0	0
Liczba bakterii grupy coli termotoleranc. w 100 ml	PB/PBB/01:27.11.2006	jtk	0	0
Enterokoki (paciorkowce fekalne) w 100 ml	PN-EN ISO 7899:2004	jtk	0	0


Opracował



KIEROWNIK LABORATORIUM
Zatwierdził


Leszek Potec

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Zakład Usług Komunalnych
» ŁĄCKO «
ul. Górki Zawadzkie 73b
33-300 NOWY SĄCZ
Za zgodność z oryginałem
WŁAŚCICIEL ZAKŁADU
27.03.2007
(data) 
Michał Baran