

Podegrodzie 15.07.2008 r.

URZĄD GMINY
33-386 PODEGRODZIE 248
tel. 018 445 90 33, 018 445 90 41, 018 445 90 66
województwo małopolskie
NIP 734-20-56-823, REGON 000551964
-3-

WYKONAWCY
STRONA INTERNETOWA
TABLICA OGŁOSZEŃ

ZNAK : 1/2008
SP .27/4/08

dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Olszanie - (BZP nr 149299-2008)
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Wymianę stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Brzeznej - (BZP nr 149071-2008)

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytania Wykonawcy dotyczącego przedmiotowych postępowań przetargowych , zamawiający działając na podstawie art 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

Pytanie : czy nawiewniki higrosterowane muszą być zastosowane w oknach jeśli jest mikro wentylacja w okuciu obwiedniowym.

Odpowiedź : przy zastosowaniu okuć obwiedniowych których konstrukcja jest dostosowana do tzw. mikro wentylacji , zastosowanie nawiewników higrosterowanych nie będzie wymagane.

PODINSPEKTOR
ds. inwestycji i remontów
[Signature]
Jan Sadowy